

DEL. CCH.

Società	<u>TOD'S</u>	Sito	<u>MILANO</u>
Città	<u>MILANO</u>	Indirizzo	<u>VIA SPIGA</u>
Ist. Vig.	<u>MONDIAL POL</u>	Referente	

- ☒ Planimetria Impianto Antintrusione
☒ Planimetria Impianto Rilevazione Fumi
☒ Planimetria TVCC
☐ Planimetria Controllo Accessi

- ☐ Dic. Conf. Impianto Antintrusione
☐ Dic. Conf. Impianto Rilevazione Fumi
☐ Dic. Conf. Impianto TVCC (elettrico)
☐ _____

Impianto Antintrusione

Modello Centrale : GALAXY 128

Sistema di Supervisione e Gestione

- ☒ EUREKA IP: 172.30.1.153
☐ XWEB IP: _____
☐ HESA Tel loc: _____
☐ LOGO80 Tel loc: _____
☐ AVS EXTREME Tel loc: _____

Tel COSS: _____

Tel COSS: _____

Tel COSS: _____

Utenze gestione Impianto Antintrusione

Utenza 1 :	tel:	note:
Utenza 2 :	tel:	note:
Utenza 3 :	tel:	note:
Utenza 4 :	tel:	note:
Utenza 5 :	tel:	note:
Utenza 6 :	tel:	note:

} **GUARDARE NOTE**

Impianto Rilevazione Fumi

Modello Centrale : ALGORIMET

Sistema di Supervisione e Gestione

- ☒ EUREKA IP: 172.30.1.154
☐ XWEB IP: _____
☐ HESA Tel loc: _____
☐ LOGO80 Tel loc: _____

Tel COSS: _____

Tel COSS: _____

Tel COSS: _____

Utenze gestione Impianto Rilevazione Fumi

Utenza 1 :	tel:	note:
Utenza 2 :	tel:	note:
Utenza 3 :	tel:	note:
Utenza 4 :	tel:	note:
Utenza 5 :	tel:	note:
Utenza 6 :	tel:	note:

(DEFAULT)

Segnalazione Allarmi (linee in uscita)

- ☐ PSTN Tel: _____
☒ GSM Tel: 349 15 24 892 VODAFONE

Segnalazione Allarmi (destinatari chiamate)

1: dest.: <u>COSS</u>	descr.: <u>FURTO</u>	Tel: <u>0734 990896</u>
2: dest.: _____	descr.: <u>INCENDIO</u>	Tel: <u>0734 990896</u>
3: dest.: _____	descr.: _____	Tel: _____
4: dest.: _____	descr.: _____	Tel: _____
5: dest.: _____	descr.: _____	Tel: _____
6: dest.: _____	descr.: _____	Tel: _____

Segnalazione Allarmi Istituto di Vigilanza

Collegamento

☒ Ponte Radio
☒ ~~Incendio~~

Segnalazioni

☒ Allarme furto inserito
☒ Allarme incendio inserito
☒ Stato inserito/disinserito
☐ Mancanza rete
☐ _____

Impianto TVCC

Modello DVR

: SPRYTE 2 N° 2 16 IN + 1 SPRITE 2 6 IN

Sistema supervisione

☒ NetVu
☒ NetVu Obs.
☐ CMSPro
☐ Avigilon

IP: 172.30.1.162
 IP: 172.30.1.163
 IP: _____
 IP: _____

User: COSS Psw: _____
 User: NUOVO DVR Psw: SARTORIAL
 User: _____ Psw: _____
 User: _____ Psw: _____
 User: _____ Psw: _____
 User: _____ Psw: _____
 User: _____ Psw: _____

Note

UTENTI FURTO MA - 3 - 10 DISP.

MOMICA 1 VICE DIRETTRICE
 TERRY 4
 FOCE 5
 ROBY 6
 AURORA 7 PULIZIE
 ORRU 8
 MICHELA 9
 GUIDA 11
 LAURA = ~~MASTER~~ 2
 COSS = MASTER

Data: _____

AGGIORNATO IL 30-10-13

23	C.M.Fin.3 mag.1 1°p.			CM.9	
24	C.M.Fin.2 mag.1 1°p.			CM.10	
25	C.M.Fin.1 mag.1 1°p.			CM.11	
26	C.M.Porta scale condomin.1°p.			CM.12	
27	C.M.Porta scale 1°p.			CM.1	
28	D/T Soffitto stanza dietro parete			IR.5	
2031	D/T Scale 1°p.			IR.1	
32	D/T Mag.2 1°p.			IR.8	
33	D/T Soffitto mag.1 1°p.			IR.9	
34	D/T Quadri Elettrici 1°p.			IR.10	
35	IR.Negozi 1°p.				
36	Scorta				
37	Scorta				
38	Scorta				
2041	C.M. Scale 2°p.			CM.1	
42	D/T Scale 2°p.			IR.1	
43	D/T Interno porta scale 2°p.			IR.2	
44	D/T Soffitto Cucina 2°p.			IR.3	
45	IR.Negozi 2°p.			IR.4	
46	D/T Caverio sala Vip 2°p.			IR.9	
47	Scorta				
48	Scorta				
2051	D/T Ufficio dietro cassa 2°p.			IR.8	
52	D/T Porta Ing. dietro cassa 2°p.			IR.10	
53	IR.Bagno clienti 2°p.			IR.7	
54	D/T Soffitto mag.2°p.			IR.7	
55	C.M.Porta mag.2°p.			CM.3	
56	C.M. Finestra 1 2°p.			CM.4	
57	C.M. Finestra 2 2°p.			CM.5	
58	C.M. Bagno clienti 2°p.			CM.6-7	
2061	C.M. Finestra 1 ascensore 3°p.			CM.1	
62	C.M. Finestra 2 ascensore 3°p.			CM.2	
63	C.M. Finestra 1 spogliatoio 3°p.			CM.3	
64	C.M. Finestra 2 spogliatoio 3°p.			CM.4	
65	C.M. Porta scale condomin. 3°p.			CM.10	
66	C.M. Finestra 3 spogliatoio 3°p.			CM.5	
67	C.M. Finestra ripostiglio 3°p.			CM.6	
68	C.M. Finestra bagno 3°p.			CM.7	
2071	C.M. Porta bagno spogliatoio 3°p.			CM.8	
72	C.M. Porta spogliatoio 3°p.			CM.9	
73	D/T. Ascensore 3°p.			IR.1	
74	D/T. Scale 3°p.			IR.2	
75	D/T. Bagno 3°p.			IR.3	
76	D/T. Spogliatoio 3°p.			IR.4	
77	Scorta				
78	Scorta				

IP EUREKA FURTO

172.30.1.153

IP EUREKA INCENDIO

172.30.1.154

IP EUREKA TULL

Tabella zone

n° zona	Descrizione zona	Attributi	Area n°.	n° cavo	n° esp
1011	D/T Scale P1S				
12	D/T 1 Magazzino 1 P1S				
13	D/T 2 Magazzino 1 P1S				
14	D/T 3 Magazzino 1 P1S				
15	D/T 4 Magazzino 1 P1S				
16	D/T Magazzino 2 P1S				
17	D/T Locale pompe				
18	D/T Locale condizionatori				
1021	CM. Porta 2 Magazzino P1S				
22	IR. Antenna Combinatore				
23	CM. Porta 3 Magazzino 1 P1S				
24	CM. Porta Magazzino 2 P1S				
25	CM. Porta Locale Pompe				
26	CM. Porta Locale condizionatori				
27	CM. Porta 1 Magazzino 1 P1S				
28	IR. CED				
1031	Scorta				
32	Scorta				
33	Inerziale Vetrata dx Ing. Uomo				
34	Inerziale Vetrata sx Ing. Uomo				
35	IR. Ingresso Uomo				
36	IR. Quadro Elettrico negozio lato Uomo				
37	D/T. Scala p.t.				
38	IR. Camerini p.t.				
1041	C.M. Porta scale p.t.				
42	Scorta				
43	C.M. Porta Vetro Negozi p.t. sx				
44	Scorta				
45	Scorta				
46	Scorta				
47	Scorta				
48	Scorta				
2011	C.M. Porta Vetro Negozi p.t. dx			CM.14	
12	D/T Direttore PT:			CM.17	
13	Inerziale Vetrata dx Ing. Donna			RV.20	
14	Inerziale Vetrata sx Ing. Donna			RV.22	
15	IR. Ing. Donna			IR.19	
16	Scorta				
17	Scorta				
18	Scorta				
2021	C.M. Porta mag.2 1°p.			CM.7	
22	C.M. Fin.4 mag.1 1°p.			CM.8	



DATA/DATE	PAGINA/PAGE
ARGOMENTO/SUBJET	

ZONA

Descr.

CAVO

1) R.V. SX PORTA Inq.

C.M. Inq. (G/V)

2) R.V. DX PORTA Inq.

C.M. Inq. (B/R)

3) R.V. 1

4) R.V. 3

5) I.R. 4

6) I.R. 5

7) I.R. 6

8) I.R. 8

1 C.M. 7

2 24h. Sir Est

3

4

5

6

7

8

(GN)

LEGENDA				OO	Contatto	M	Monitor
	Centrale furto	K	Chiave	R	Rivelatore soffitto		Telecamera
	Centrale fumo	M	Volumetrico microonde		Targa ottico acustica	T	Telecamera soffitto
T	Tastiera		Rivelatore fumo		Volumetrico infrarosso	c	Ciclico
	Sirena	•	Pulsante	D	Barriera incendio		Telecamera speed-dome

RIO PIANO TERRA ~~HE~~ STANZINO VICINO ASCENSORI

Z1 = CM. 14 = PORTA VETRO NEG. PX

Z2 = CM. 17 = RIV. STANZA DIRETTORE

Z3 = R.V. 20 = INERZIALE VETR. PX PARTE PX

Z4 = R.V. 22 = " " DX " SX

} DONNA

Z5 = IR 49 = RIV. VETR. DONNA ING.

Z6 = SCORTA

Z7 = SCORTA

Z8 = SCORTA

LEGENDA				OO	Contatto	M	Monitor
	Centrale furto	K	Chiave	R	Rivelatore soffitto		Telecamera
	Centrale fumo	M	Volumetrico microonde		Targa ottico acustica	T	Telecamera soffitto
T	Tastiera		Rivelatore fumo		Volumetrico infrarosso	c	Ciclico
	Sirena	•	Pulsante	D	Barriera incendio		Telecamera speed-dome

SCHEDA RIO 1004 1° PIANO 1° PIANO

Z 1 = C.M. 7 ~~FIN.~~ MAG. RETRO 1° PIANO
 Z 2 = C.M. 8 FIN. MAG. 4 1° PIANO
 Z 3 = C.M. 9 FIN. MAG. 3 1° PIANO
 Z 4 = C.M. 10 FIN. MAG. 2 1° PIANO
 Z 5 = C.M. 11 FIN. MAG. 1 1° PIANO
 Z 6 = C.M. 12 PORTA MAG. 1° PIANO
 Z 7 = C.M. 1 PORTA SCALE MAG. 1° PIANO
 Z 8 = IR. 5 RIV. RIPOSTIGLIO PIANEROTTOLO 1° PIANO NEG.

SCHEDA RIO 1005 1° PIANO

Z 1 = IR 1 D.T. SCALE 1° PIANO
 Z 2 = IR 8 D.T. LOCALE CALDAIA
 Z 3 = IR 9 D.T. MAG. 1° PIANO
 Z 4 = IR 10 ~~SCORTA~~ QUADRI ELE. 1° PIANO
 Z 5 = ~~SCORTA~~ IR NEGOZIO 1° PIANO
 Z 6 = SCORTA
 Z 7 = SCORTA
 Z 8 = SCORTA

SERIALI BIANCO VERDE - VERDE = B
 BIANCO BLU - BLU = A

78 2 n BAGNO 2° PIANO CM6 - CM7

LEGENDA					Contatto		Monitor
	Centrale furto		Chiave		Rivelatore soffitto		Telecamera
	Centrale fumo		Volumetrico microonde		Targa ottico acustica		Telecamera soffitto
	Tastiera		Rivelatore fumo		Volumetrico infrarosso		Ciclico
	Sirena		Pulsante		Barriera incendio		Telecamera speed-dome

RIO PIANO TERZO N° 7

Z1 = CONT. FIN. 1 SCALE 3° PIANO CM1

Z2 = CONT. FIN. 2 SCALE 3° PIANO CM2

Z3 = CONT. FIN. 1 SPOGLIATOIO 3° PIANO CM3

Z4 = " " 2 " " CM4

Z5 = " PORTA " " CM10

Z6 = " FIN. 3 " " CM5

Z7 = " " MAGAZZINO " " CM6

Z8 = " " BAGNO " " CM7

RIO PIANO TERZO N° 8

Z1 = CONT. PORTA ING. BAGNO SPOGLIATOIO CM8

Z2 = " " SPOGLIATOIO CM9

Z3 = IR ASCENSORE 3° PIANO IR1

Z4 = IR SCALE 3° PIANO IR2

Z5 = IR BAGNO 3° PIANO IR3

Z6 = IR SPOGLIATOIO 3° PIANO IR4

Z7 = SCORTA

Z8 = SCORTA

antincendio spiga22

```
*****
*                               PARSOFT V1.21.1                               *
*                               ADEMCO BC216 Parametri stampante                *
* Archivio                      : tod's via spiga.PAR                          *
* Versione software             : PL149 V8.19 0520                            *
* Numero seriale                : 06339614                                     *
*****
```

Nome del progetto :
Progettista :

Configuraz. globale

Nome della centrale : SPIGA 22
Num. della centrale : 0
Modo Indirizz. Riv. : Binario
Val. Guasto Rete : Valutare
Val. Guasto Batt. : Valutare
Val. Guasto Terra : Valutare

Sist.spegnimento nr: 000

Liv. autor. valori misurati display: Liv. autoriz. 3
Liv. autor. valori misurati stampa : Liv. autoriz. 3
Liv. autorizzazione data/hora : Liv. autoriz. 3
Ronzatore di preallarme : Si
Autorizzazione liv.3 (installatore): Accessibile
Proprieta' ora legale : Utente definibile

Unità display e tastiera : ABB216-1 PL147 V1.00 0306

Unità aggiuntive

Unità addizionale:1 Unità 1 loop analog. System Sensor PL148 V1.05 0446

Pos	Ind.	Tipo elemento (Modalità alt.)	Nr./Ele	Settor	Dip	LED	Varie	Tipo	Zona
Pos	Ind.	Tipo elemento	Nr./Ele	Uscita	Tipo	contatt	Amp.Impuls	Ritardo	
1	5	Rivelatore Ottico	0001/001	-	Si	-	Zona	rivelatori	
2	6	Rivelatore Ottico	0001/002	-	Si	-	Zona	rivelatori	
3	7	Rivelatore Ottico	0001/003	-	Si	-	Zona	rivelatori	
4	8	Rivelatore Ottico	0001/004	-	Si	-	Zona	rivelatori	
5	9	Rivelatore Ottico	0001/005	-	Si	-	Zona	rivelatori	
6	10	Rivelatore Ottico	0001/006	-	Si	-	Zona	rivelatori	
7	11	Rivelatore Ottico	0001/007	-	Si	-	Zona	rivelatori	
8	12	Rivelatore Ottico	0001/008	-	Si	-	Zona	rivelatori	
9	1	Mod. In/Puls. ADEMCO	0002/001	-	Si	-	Zona	pulsanti	
10	2	Mod. In/Puls. ADEMCO	0002/002	-	Si	-	Zona	pulsanti	
11	3	Mod. In/Puls. ADEMCO	0002/003	-	Si	-	Zona	pulsanti	
12	13	Rivelatore Ottico	0001/009	-	Si	-	Zona	rivelatori	
13	14	Rivelatore Ottico	0001/010	-	Si	-	Zona	rivelatori	
14	15	Rivelatore Ottico	0001/011	-	Si	-	Zona	rivelatori	
15	16	Rivelatore Ottico	0001/012	-	Si	-	Zona	rivelatori	
16	17	Multisensore	0001/013	-	Si	-	Zona	rivelatori	
17	4	Mod. In/Puls. ADEMCO	0002/004	-	Si	-	Zona	pulsanti	

Unità addizionale:2 Unità 1 loop analog. System Sensor PL148 V1.05 0446

Pos	Ind.	Tipo elemento (Modalità alt.)	Nr./Ele	Settor	Dip	LED	Varie	Tipo	Zona
Pos	Ind.	Tipo elemento	Nr./Ele	Uscita	Tipo	contatt	Amp.Impuls	Ritardo	
1	1	Rivelatore Ottico	0003/001	-	Si	-	Zona	rivelatori	
2	2	Rivelatore Ottico	0003/002	-	Si	-	Zona	rivelatori	
3	3	Rivelatore Ottico	0003/003	-	Si	-	Zona	rivelatori	
4	4	Rivelatore Ottico	0003/004	-	Si	-	Zona	rivelatori	

				antincendio spiga22				
5	5	Rivelatore Ottico	0003/005	-	Si	-	Zona rivelatori	
6	6	Rivelatore Ottico	0003/006	-	Si	-	Zona rivelatori	
7	7	Rivelatore Ottico	0003/007	-	Si	-	Zona rivelatori	
8	8	Rivelatore Ottico	0003/008	-	Si	-	Zona rivelatori	
9	9	Rivelatore Ottico	0003/009	-	Si	-	Zona rivelatori	
10	10	Rivelatore Ottico	0003/010	-	Si	-	Zona rivelatori	
11	11	Rivelatore Ottico	0003/011	-	Si	-	Zona rivelatori	
12	12	Rivelatore Ottico	0003/012	-	Si	-	Zona rivelatori	
13	13	Rivelatore Ottico	0003/013	-	Si	-	Zona rivelatori	
14	14	Rivelatore Ottico	0003/014	-	Si	-	Zona rivelatori	
15	15	Rivelatore Ottico	0003/015	-	Si	-	Zona rivelatori	
16	16	Rivelatore Ottico	0003/016	-	Si	-	Zona rivelatori	
17	17	Rivelatore Ottico	0003/017	-	Si	-	Zona rivelatori	
18	25	Rivelatore Ottico	0003/018	-	Si	-	Zona rivelatori	
19	26	Rivelatore Ottico	0003/019	-	Si	-	Zona rivelatori	
20	28	Rivelatore Ottico	0003/020	-	Si	-	Zona rivelatori	
21	29	Rivelatore Ottico	0003/021	-	Si	-	Zona rivelatori	
22	30	Rivelatore Ottico	0003/022	-	Si	-	Zona rivelatori	
23	31	Rivelatore Ottico	0003/023	-	Si	-	Zona rivelatori	
24	32	Rivelatore Ottico	0003/024	-	Si	-	Zona rivelatori	
25	33	Rivelatore Ottico	0003/025	-	Si	-	Zona rivelatori	
26	34	Rivelatore Ottico	0003/026	-	Si	-	Zona rivelatori	
27	35	Rivelatore Ottico	0003/027	-	Si	-	Zona rivelatori	
28	36	Rivelatore Ottico	0003/028	-	Si	-	Zona rivelatori	
29	37	Rivelatore Ottico	0003/029	-	Si	-	Zona rivelatori	
30	38	Rivelatore Ottico	0003/030	-	Si	-	Zona rivelatori	
31	39	Rivelatore Ottico	0003/031	-	Si	-	Zona rivelatori	
32	41	Rivelatore Ottico	0003/032	-	Si	-	Zona rivelatori	
33	42	Rivelatore Ottico	0003/033	-	Si	-	Zona rivelatori	
34	43	Rivelatore Ottico	0003/034	-	Si	-	Zona rivelatori	
35	51	Rivelatore Ottico	0003/035	-	Si	-	Zona rivelatori	
36	52	Rivelatore Ottico	0003/036	-	Si	-	Zona rivelatori	
37	53	Rivelatore Ottico	0003/037	-	Si	-	Zona rivelatori	
38	54	Rivelatore Ottico	0003/038	-	Si	-	Zona rivelatori	
39	55	Rivelatore Ottico	0003/039	-	Si	-	Zona rivelatori	
40	56	Rivelatore Ottico	0003/040	-	Si	-	Zona rivelatori	
41	57	Rivelatore Ottico	0003/041	-	Si	-	Zona rivelatori	
42	58	Rivelatore Ottico	0003/042	-	Si	-	Zona rivelatori	
43	59	Rivelatore Ottico	0003/043	-	Si	-	Zona rivelatori	
44	60	Rivelatore Ottico	0003/044	-	Si	-	Zona rivelatori	
45	61	Rivelatore Ottico	0003/045	-	Si	-	Zona rivelatori	
46	62	Rivelatore Ottico	0003/046	-	Si	-	Zona rivelatori	
47	63	Rivelatore Ottico	0003/047	-	Si	-	Zona rivelatori	
48	64	Rivelatore Ottico	0003/048	-	Si	-	Zona rivelatori	
49	65	Rivelatore Ottico	0003/049	-	Si	-	Zona rivelatori	
50	66	Rivelatore Ottico	0003/050	-	Si	-	Zona rivelatori	
51	67	Rivelatore Ottico	0003/051	-	Si	-	Zona rivelatori	
52	68	Rivelatore Ottico	0003/052	-	Si	-	Zona rivelatori	
53	69	Rivelatore Ottico	0003/053	-	Si	-	Zona rivelatori	
54	70	Rivelatore Ottico	0003/054	-	Si	-	Zona rivelatori	
55	76	Rivelatore Ottico	0003/055	-	Si	-	Zona rivelatori	
56	77	Rivelatore Ottico	0003/056	-	Si	-	Zona rivelatori	
57	78	Rivelatore Ottico	0003/057	-	Si	-	Zona rivelatori	
58	79	Rivelatore Ottico	0003/058	-	Si	-	Zona rivelatori	
59	80	Rivelatore Ottico	0003/059	-	Si	-	Zona rivelatori	
60	81	Rivelatore Ottico	0003/060	-	Si	-	Zona rivelatori	
61	1	Mod. In/Puls. ADEMCO	0004/001	-	Si	-	Zona pulsanti	
62	2	Mod. In/Puls. ADEMCO	0004/002	-	Si	-	Zona pulsanti	
63	3	Mod. In/Puls. ADEMCO	0004/003	-	Si	-	Zona pulsanti	
64	4	Mod. In/Puls. ADEMCO	0004/004	-	Si	-	Zona pulsanti	
65	5	Mod. In/Puls. ADEMCO	0004/005	-	Si	-	Zona pulsanti	
66	6	Mod. In/Puls. ADEMCO	0004/006	-	Si	-	Zona pulsanti	
67	7	Mod. In/Puls. ADEMCO	0004/007	-	Si	-	Zona pulsanti	
68	8	Mod. In/Puls. ADEMCO	0004/008	-	Si	-	Zona pulsanti	
69	9	Mod. In/Puls. ADEMCO	0004/009	-	Si	-	Zona pulsanti	
70	18	Rivelatore Ottico	0003/061	-	Si	-	Zona rivelatori	

antincendio spiga22
FWI2-1

FWI non installato

Uscite NTB

	Tipo di uscita	Numero	Tipo contatt	Amp.Impuls	Ritardo
Usc. 1:	Non definito				
Usc. 2:	Non definito				
Usc. 3:	Non definito				
Usc. 4:	Non definito				
Usc. 5:	Non definito				
Usc. 6:	Non definito				
Usc. 7:	Non definito				
Usc. 8:	Non definito				
Usc. 9:	Non definito				
Usc. 10:	Non definito				
Usc. 11:	Non definito				
Usc. 12:	Non definito				
Usc. 13:	Non definito				
Usc. 14:	Non definito				
Usc. 15:	Non definito				
Usc. 16:	Non definito				
Sirena :	Disposit. di allarme	01	segnale continuo		

LAB48-x

LAB non installato

Configurazione zone

Zona	Testo 1	Testo 2	Settor	Settore spegni
0001			000	
Elem.	Testo elemento	Settor		
001	RF 5 MAG.SEMINT.	000		
002	RF 6 MAG.SEMINT.	000		
003	RF 7 MAG.SEMINT.	000		
004	RF 8 MAG.SEMINT.	000		
005	RF 9 MAG.SEMINT.	000		
006	RF 10 MAG.SEMINT.	000		
007	RF 11 MAG.SEMINT.	000		
008	RF 12 MAG.SEMINT.	000		
009	RF 1 LOC.CALDAIA	000		
010	RF 2 LOC.CALDAIA	000		
011	RF 1 LOC.POMPE	000		
012	RF 2 LOC.POMPE	000		
013	RF Loc.CED	000		
0002			000	
Elem.	Testo elemento	Settor		
001	PULS.SEMINT 1	000		
002	PULS.SEMINT 2	000		
003	PULS.SEMINT 3	000		
004	PULS.ASCENS.P1S	000		
0003			000	
Elem.	Testo elemento	Settor		
001	RF.1 P.TERRA	000		
002	RF.2 P.TERRA	000		
003	RF.3 P.TERRA	000		
004	RF.4 P.TERRA	000		
005	RF.5 P.TERRA	000		
006	RF.6 P.TERRA	000		
007	RF.7 P.TERRA	000		
008	RF.8 P.TERRA	000		
009	RF.9 P.TERRA	000		
010	RF.10 P.TERRA	000		

antincendio spiga22

011	RF.11	P.TERRA	000
012	RF.12	P.TERRA	000
013	RF.13	P.TERRA	000
014	RF.14	P.TERRA	000
015	RF.15	P.TERRA	000
016	RF.16	P.TERRA	000
017	RF.17	P.TERRA	000
018	RF.25	1 PIANO	000
019	RF.26	1 PIANO	000
020	RF.28	1 PIANO	000
021	RF.29	1 PIANO	000
022	RF.30	1 PIANO	000
023	RF.31	1 PIANO	000
024	RF.32	1 PIANO	000
025	RF.33	1 PIANO	000
026	RF.34	1 PIANO	000
027	RF.35	1 PIANO	000
028	RF.36	1 PIANO	000
029	RF.37	1 PIANO	000
030	RF.38	1 PIANO	000
031	RF.39	1 PIANO	000
032	RF.41	1 PIANO	000
033	RF.42	1 PIANO	000
034	RF.43	1 PIANO	000
035	RF.51	2 PIANO	000
036	RF.52	2 PIANO	000
037	RF.53	2 PIANO	000
038	RF.54	2 PIANO	000
039	RF.55	2 PIANO	000
040	RF.56	2 PIANO	000
041	RF.57	2 PIANO	000
042	RF.58	2 PIANO	000
043	RF.59	2 PIANO	000
044	RF.60	2 PIANO	000
045	RF.61	2 PIANO	000
046	RF.62	2 PIANO	000
047	RF.63	2 PIANO	000
048	RF.64	2 PIANO	000
049	RF. 65	2 PIANO	000
050	RF.66	2 PIANO	000
051	RF.67	2 PIANO	000
052	RF.68	2 PIANO	000
053	RF.69	2 PIANO	000
054	RF.70	2 PIANO	000
055	RF.76	3 PIANO	000
056	RF.77	3 PIANO	000
057	RF.78	3 PIANO	000
058	RF.79	3 PIANO	000
059	RF.80	3 PIANO	000
060	RF.81	3 PIANO	000
061	RF.18	P.TERRA	000

0004

000

Elem.	Testo elemento	Settor
001	PULS.1 P.T	000
002	PULS.2 P.T	000
003	PULS 3 PIANO1	000
004	PULS 4 PIANO1	000
005	PULS 5 PIANO1	000
006	PULS.6 PIANO2	000
007	PULS.7 PIANO2	000
008	PULS.8 PIANO3	000
009	PULS.9 PIANO3	000

Configuraz. attuaz.

Senza attuaz. Config.

Config. Disp. Trasm

Config. Disp. Alarm

Temporizzazioni settore

Giorni speciali

Vacanze

Sommario settori

INFO bus

Interfacce seriali

Fine param. Stamp.