

	RELAZIONE D'INTERVENTO ASSISTENZA		Mod 032 REV. 1 DEL 01/04/14
	SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ		Pag. 1 di 1

RICHIESTA D'INTERVENTO N° 048/2015 n° stampe: 1

RILEVATA DA	DATA 01/05/2015	ORA 10:13
CLIENTE (285)TOD'S FRANCE SAS		
INDIRIZZO RUE DU GENERAL FOY 22		
CITTÀ 75008 - FRANCIA -		
TEL. Tel. 0734 866299		
RICHIESTA DA	DISPONIBILITÀ CLIENTE 01/05/2015	
DESTINAZIONE (2) BOUTIQUE HOGAN-PARIGI RUE DU FAUBOURG 52 ST-HONOREL 75008 - PARIS - Tel. 01		
DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO Controllo ordinario manutenzione impianto aziendale CONTROLLO ORDINARIO IMPIANTO RILEVAZIONE PRESENZE/FUMI/TVCC/ANTITACCHEGGIO NB: IMP.: RILEVAZIONE PRESENZE		

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO: CONTROLLO SENSORI + MAGNETI - CAMBIO BATTERIE CENTRALE ALLARME INTRUSIONE + COMMODO - CANCELLATO NR COSS DA CHIAMATE VOCALE - VERIFICA PROGRAMMAZIONE COMUNICATORE CENTRALE ALLARME -				
Km percorsi	DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
Ore viaggio	BATERIA 12V 7Ah	2		
Ore lavoro 4	BATERIA 12V 2Ah	1		
☐ GARANZIA ☒ MANUTENZIONE ☐ PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)				
CONTROLLI FINALI PRE-VERIFICA ☐ POSITIVO ☐ NEGATIVO VERIFICA FINALE ☐ POSITIVO ☐ NEGATIVO				
DATA 26/05/2015 izio Fine	TECHNOGROUP INTERNATIONAL SRL FIRMA TECNICO/Via Grazie, 38/B 62014 CORRIDONIA (MC) C.F. e P.Iva 01825130436		FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE 	

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO		
			ORE	MATERIALE	TOTALE
MESSAGGIO TASTIERA "COMM. FALL."	LINEA TELEFONICA MOLTO DISTURBATA SCARSA RICEVATO TENDENTE LINEA DI 22/23V				
RILEVATA E RISOLTA DA DATA 26/05/2015 PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI					