

RICHIESTA D'INTERVENTO N°

84/2014 n° stampe: 1

RILEVATA DA DATA 10/04/2014 ORA 15:50

CLIENTE (283)ROGER VIVIER PARIS

INDIRIZZO 29, Rue du Faubourg S.Honore'

CITTÀ 75008 - PARIGI -

TEL. Tel. 01 53430000 Cell.: 01 53430009

RICHIESTA DA DISPONIBILITÀ CLIENTE

DESTINAZIONE

DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO Intervento tecnico impianto rilevazione presenze
scatta allarme due zone la 8 e la 14 NB: IMP.: RILEVAZIONE PRESENZE

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO:

CONTROLLO E PULIZIA SENSORE INGRESSO

Km percorsi	DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
Ore viaggio	ESEGUITO PULIZIA DEL SENSORE ZONA 14 INGRESSO NEGOZIO, SE PERSISTE LA SITUAZIONE DI ALLARME SI CONSIGLIA LA SOSTITUZIONE DELLO STESSO.			
Ore lavoro 2				
<input type="checkbox"/> GARANZIA				
<input type="checkbox"/> MANUTENZIONE B				
<input type="checkbox"/> PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)				
CONTROLLI FINALI				
PRE-VERIFICA				
<input type="checkbox"/> POSITIVO				
<input type="checkbox"/> NEGATIVO				
VERIFICA FINALE				
<input type="checkbox"/> POSITIVO				
<input type="checkbox"/> NEGATIVO				
DATA	FIRMA TECNICO	FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE		
Inizio	Fine			

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO		
			ORE	MATERIALE	TOTALE
RILEVATA E RISOLTA DA	DATA	PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI			
	11/04/2014				