

RICHIESTA D'INTERVENTO N° 950/2015 n° stampe: 1

RILEVATA DA	DATA	ORA
CLIENTE	01/05/2015	09:44
INDIRIZZO	(283) ROGER VIVIER PARIS	
CITTA	29, Rue du Faubourg S.Honore'	
TEL.	75008 - PARIGI -	
RICHIESTA DA	Tel. 01 53430000 Cell.: 01 53430009	
DESTINAZIONE	DISPONIBILITÀ CLIENTE	01/05/2015
DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO	Controllo ordinario manutenzione impianto aziendale	
PRESENZE/FUMI/TVCC/ANTITACCHEGGIO	CONTROLLO ORDINARIO IMPIANTO RILEVAZIONE	
NB:	IMP.: RILEVAZIONE PRESENZE	

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO:

PULIZIA SENSORI - SOSTITUITO SENSORE FUOCO INTERRATO - SOSTITUITO BATTERIE CENTRALI FUOCO
E INTRUSIONE + COMANDO X

Km percorsi	DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
Ore viaggio	BATTERIA 12V 7Ah	3		
Ore lavoro <u>3</u>	BATTERIA 12V 2 Ah	1		
☐ GARANZIA	BASE CONVENZIONALE X RIV. FUOCO	1		
☒ MANUTENZIONE	RILEVATORE CONVENZIONALE FUOCO	1		
☐ PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)				
CONTROLLI FINALI				
PRE-VERIFICA				
☐ POSITIVO				
☐ NEGATIVO				
VERIFICA FINALE				
☐ POSITIVO				
☐ NEGATIVO				
DATA <u>26/05/2015</u>	FIRMA TECNICO <u>TECHNOGROUP INTERNATIONAL SRL</u> <u>Via Grazie, 38/B</u> <u>02014 COBRIDONIA (MC)</u> <u>C.f. e P. Iva 01825120436</u>		FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE	

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

[illegible]