

TOD 'S FRANCOFORTG

15/10/2014

E' STATO PORTATO A CONOSCENZA DEL DIRETTORE
CHE LA LINEA TELEFONICA DEDICATA AL
SISTEMA D'ALLARME INTRUSIONE E' STATA
SCOLLEGATA X ALLACCIARE PRESUMIBILMENTE UNA
ALTRA UTENZA (DSL X ROUTER ?)

IN QUESTO MODO IL SISTEMA RISULTA ISOLATO E
NON PUO' COMUNICARE IN NESSUN MODO CON LA
SICUREZZA NE' COI NUMERI MEMORIZZATI NEL
COMUNICATORE VOCALE.

INOLTRE E' STATA ESCLUSA LA ZONA "G" VETRINE
POICHE' LA LINEA SENSORI RISULTA INTERROTTA.
PER POTER VERIFICARE LA CAUSA E' NECESSARIO
ACCENDERE ALL'INTERNO DELLE VETRINE.

SI RAMMENTA CHE IL SISTEMA RILEVAZIONE
FUMI E' DI COMPETENZA DEL CONDOMINIO



RICHIESTA D'INTERVENTO N°

1441/2014 n° stampe: 1

EVATA DA DATA 01/10/2014 ORA 16:52

IENTE (269)TOD'S DEUTSCHLAND GMBH

DIRIZZO DOMAGKSTRASSE 1B

TÀ 80807 - MONACO - EE

L. Tel: 00492114585920 Tel2: 0049211458590

CHIESTA DA DISPONIBILITÀ CLIENTE 02/06/2014

STINAZIONE (5)TOD'S FRANKFURT GOETHESTR 3 1/33 60313 - FRANKFURT - Tel. 00496950502205-04

SCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO Controllo ordinario manutenzione impianto aziendale
controllo ordinario impianti allarme incendio - tachegaggio - troc. NE: IMP.

RILEVAZIONE PRESENZE

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

ORO ESEGUITO:
CAMBIO BATTERIE CENTRALE INTRUSIONE + COMITEL

percorsi	DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
viaggio	BATTERIE 12V 7Ah	3		
lavoro	BATTERIE 12V 2Ah	1		
GARANZIA				
MANUTENZIONE				
PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)				
CONTROLLI FINALI				
E-VERIFICA				
POSITIVO				
NEGATIVO				
IFICA FINALE				
POSITIVO				
NEGATIVO				
TA 15/10/2014	FIRMA TECNICO Toucan' deglielo	FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE		
izio Fine				

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO		
			ORE	MATERIALE	TOTALE
SENSORI VETRINE	CAVO INTERRUPTO	DISABILITATO ZONA 6			
LINEA TELEFONICA	LINEA IN ARRIVO DA PERMUTATORE CONDOMINIALE				
CENTRALE BTCL	USATO X ALTRE USENZE				
RILEVAMENTO DIFETTI	CENTRALE CONDOMINIALE				
VEDI FOGLIO	AGGIUNTIVO				

EVATA E RISOLTA DA DATA PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI

RICHIESTA D'INTERVENTO N°

1445/2014 n° stampe: 1

RILEVATA DA	DATA	ORA
CLIENTE	(269)TOD'S DEUTSCHLAND GMBH	01/10/2014 10:58
INDIRIZZO	DOMAGKSTRASSE 1B	DOROTHEE WIRTH
CITTÀ	80807 - MONACO - EE	
TEL.	Tel. 00492114585920 Tel2: 0049211458590	
RICHIESTA DA	DISPONIBILITÀ CLIENTE	03/11/2014
DESTINAZIONE	(2) DEPARTMENT STORE NEUHAUSER STRASSE 19 80331 - MUNCHEN - Tel. 0049-8924448900	
DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO	Controllo ordinario manutenzione impianto aziendale controllo ordinario impianti allarme -- taccheggio - tvcc NB: IMP.: RILEVAZIONE	
PRESENZE	NO INCENDIO	

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

AVORO ESEGUITO:

SOSTITUITO BATTERIE CENTRALE INTRUSIONE + COMBINET
CAMBIATO NR TELEFONO S.M.
VERIFICA FUNZIONAMENTO CON SECURITY E S.M.

km percorsi	DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
ore viaggio	BATERIA 12V 7Ah } LORO	3		
ore lavoro	BATERIA 12V 2Ah } FORNITURA	1		
☐ GARANZIA				
☐ MANUTENZIONE				
☐ PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)				
CONTROLLI FINALI				
PRE-VERIFICA				
☐ POSITIVO				
☐ NEGATIVO				
VERIFICA FINALE				
☐ POSITIVO				
☐ NEGATIVO				
DATA	FIRMA TECNICO	FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE		
16/10/2014	Tapant Ayolo	Uccini		
Inizio	Fine			

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO		
			ORE	MATERIALE	TOTALE
MANCANZA RETE DATI X COMUNICATORE EUREKA E TVCC IL COSS NON RICEVE IL VOCALE					
ILEVATA E RISOLTA DA	DATA	PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI			

1444/2014 II Stamps.

RICHIESTA D'INTERVENTO N°

LEVATA DA _____ DATA 01/10/2014 _____ ORA 18:57
 CLIENTE (269)TOD'S DEUTSCHLAND GMBH
 INDIRIZZO DOMAGKSTRASSE 1B
 80807 - MONACO - EE
 Tel: 00492114585920 Tel2: 0049211458590
 L. _____
 CHIESTA DA _____
 DESTINAZIONE (6)TOD'S MUNCHEN MAXIMILIANSSTR 21 80339 - MUNCHEN - Tel: 00498924797693
 DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO Controllo ordinario manutenzione impianto aziendale
 RILEVAZIONE PRESENZE Controllo ordinario impianti allarme - incendio - tachegaggio - tvcc. NR: IMP: _____

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

'ORO ESEGUITO:

CAMPO BATTERIE CENTRALE RILEVAMENTO WCEUMO + GSM
VERIFICA FUNZIONAMENTO CON SECURITY LOCALG E S.M.

DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI		Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
percorsi	BATERIA 12V 7AH	2		
viaggio	BATERIA 12V 2AH	1		
lavoro				
GARANZIA				
MANUTENZIONE				
PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)				
CONTROLLI FINALI				
-VERIFICA				
POSITIVO				
NEGATIVO				
IFICA FINALE				
POSITIVO				
NEGATIVO				
A 15/10/2014		FIRMA TECNICO		FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE
Firma		Firma		

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

[illegible]

RICHIESTA D'INTERVENTO N°

1442/2014 n. stampe: 1

RILEVATA DA	DATA	ORA
CLIENTE	01/10/2014	18:54
INDIRIZZO	(269)TOD'S DEUTSCHLAND GMBH	
CITTÀ	DOMAGKSTRASSE 1B	
TEL.	80807 - MONACO - EE	
RICHIESTA DA	Tel. 00492114585920 Tel2: 0049211458590	
DESTINAZIONE	DISPONIBILITÀ CLIENTE	
DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO	02/06/2014	
PRESENZE	(7) HOGAN DUSSELDORF KONIGSALLEE 30 40213 - DUSSELDORF - . Tel. 00492118608985	
	Controllo ordinario manutenzione impianto aziendale	
	controllo ordinario impianti allarme - incendio - - trcc - NB: - IMP: - RILEVAZIONE	

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO:

SOSTITUITO BATTERIE INTRUSIONE + INCENDIO PULIZIA SENSORI
MODIFICATO NR TELEFONICI SU COMITEL E COMBINET COME DA INDICAZIONE
S.M.

DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI		Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
Km percorsi	BATTERIE 12V 7Ah } LORO BATTERIE 12V 2Ah } FORNITURA	3		
Ore viaggio		1		
Ore lavoro				
☐ GARANZIA ☐ MANUTENZIONE ☐ PAGAMENTO (Rif. ☒ Ricevuta Fiscale)				
CONTROLLI FINALI PRE-VERIFICA ☐ POSITIVO ☐ NEGATIVO VERIFICA FINALE ☐ POSITIVO ☐ NEGATIVO				
DATA	FIRMA TECNICO	FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE		
14/10/2014	[Firma Tecnica]	E. Schotter - [Firma]		

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

[illegible]

RICHIESTA D'INTERVENTO N° 1439/2014 n° stampe: 1

LEVATA DA DATA 01/10/2014 ORA 16:51
 LIENTE (269)TOD'S DEUTSCHLAND GMBH
 DIRIZZO DOMAGKSTRASSE 1B
 ITTÀ 80807 - MONACO - EE ERICA
 EL. Tel. 00492114585920 Tel2: 0049211458590 LANGENBACH
 ICHIESTA DA DISPONIBILITÀ CLIENTE 02/06/2014
 ESTINAZIONE (4)TOD'S DUSSELDORF-KONIGSALLEE 12-40212 - DUSSELDORF Tel. 00492118549744
 ESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO Controllo ordinario manutenzione impianto aziendale
 controllo ordinario impianti allarme - incendio - tyco NB: IMP.: RILEVAZIONE
 PRESENZE

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

AVORO ESEGUITO:

CAMMO BATTERIE INTRUSIONE - INCENDIO - PULIZIA SENSORI
AGGIUNTO NR. TELEFONICO SM + SPOSTAMENTO ORDINE CHIAMATE SU COMBIT.
PROVE FUNZIONAMENTO CON RICOGNIZIONE LUOGHI VIGILANZA LOCALE

DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI		Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
in percorsi	BATTERIE 12V 7Ah	3		
re viaggio	BATTERIE 12V 2Ah	1		
re lavoro	LORO FORNITURA			
☐ GARANZIA ☐ MANUTENZIONE ☐ PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)				
CONTROLLI FINALI				
PRE-VERIFICA				
☐ POSITIVO ☐ NEGATIVO				
VERIFICA FINALE				
☐ POSITIVO ☐ NEGATIVO				
DATA	FIRMA TECNICO	FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE		
14/10/2014	[Firma Tecnico]	[Firma Cliente]		
Inizio	Fine			

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

[illegible]

RILEVATA E RISOLTA DA	DATA	PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI
-----------------------	------	--------------------------------

Mod 032
REV. 00
DEL 25/09/00

Pag. 1 di 1
Stampa: 1

01/10/2014

19:55

ORA

SABINA
LUGINSKA

02/03/2019


DISPONIBILITÀ CLIENTE

TAUENTZIENSTR 21-24 BERLIN

(NO INCENDIO)

AVORO ESEGUITO:

SOSTITUZIONE BATTERIE CENTRALI INTRUSIONE - COMINET - TVCC
PULIZIA SENSORI - SPOSTATO CAM 2 SU INGRESSO G
INGRESSO 7 DVR NON FUNZIONANTE

		DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
m percorsi					
re viaggio					
re lavoro					
☐ GARANZIA					
☐ MANUTENZIONE					
☐ PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)					
CONTROLLI FINALI					
RE-VERIFICA					
☐ POSITIVO					
☐ NEGATIVO					
VERIFICA FINALE					
☐ POSITIVO					
☐ NEGATIVO					
DATA Inizio <u>13/10/2014</u> Fine <u> </u>		FIRMA TECNICO 	FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE 		

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

[illegible]

RICHIESTA D'INTERVENTO N°

1440/2014 n° stampe: 1

RILEVATA DA DATA 01/10/2014 ORA 16:51

CLIENTE (269) TOD'S DEUTSCHLAND GMBH

INDIRIZZO DOMAGKSTRASSE 1B

CITTÀ 80807 - MONACO - EE KATRIN DE LA TROBE

TEL. Tel. 00492114585920 Tel2: 0049211458590

RICHIESTA DA DISPONIBILITÀ CLIENTE 02/06/2014

DESTINAZIONE (4) TOD'S HAMBURG NEUER WALL 41 20354 - HAMBURG - Tel. 00494082224747



DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO Controllo ordinario manutenzione impianto aziendale
controllo ordinario impianti allarme - incendio - taccheggio - tvco. NB: IMP.

RILEVAZIONE PRESENZE

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO:

CAMBIO BATTERIE INTRUSIONE + INCENDIO - RILIZIA SENSORI FUMO -
SOSTITUITO SENSORE FUMO SCALA D PIANO CON SENSORE FUMO CUCINA
PROVE CON COSS NON RICEVONO SEGNALE DAL 9/7/2014

km percorsi	DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
Ore viaggio	BATTERIE 12V 7Ah } LORO	3		
Ore lavoro	BATERIA 12V 2Ah } FORNITURA	1		
☐ GARANZIA				
☐ MANUTENZIONE				
☐ PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)				
CONTROLLI FINALI				
PRE-VERIFICA				
☐ POSITIVO				
☐ NEGATIVO				
VERIFICA FINALE				
☐ POSITIVO				
☐ NEGATIVO				
DATA 11/10/2014	FIRMA TECNICO 	FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE 		
inizio	fine			

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO		
			ORE	MATERIALE	TOTALE
CORBINI NEXT NON IN USO - SIM NON VALIDA					
IR TELEFONO CENTRALE SUONA A VUOTO					
RILEVATA E RISOLTA DA	DATA	PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI			

RICHIESTA D'INTERVENTO N° 1438/2014 n° stampe: 1

RILEVATA DA	DATA	ORA
CLIENTE	01/10/2014	16:50
INDIRIZZO	(277)TOD'S INTERNATIONAL B.V.	
CITTÀ	AMACO CLAUDE DEBUSSYLAAN 24	
TEL.	1082 MD - AMSTERDAM -	
Tel. 0734866299		
RICHIESTA DA	DISPONIBILITÀ CLIENTE	01/05/2014
DESTINAZIONE	(1)TOD'S AMSTERDAM P. C. HOOFTSTRAAT 74 1071 - AMSTERDAM CB	
DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO	Controllo ordinario manutenzione impianto aziendale controllo ordinario impianti allarme - incendio - taccheggio - tvcc NB: IMP.:	
RILEVAZIONE PRESENZE		

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO:

SOSTITUZIONE BATTERIE CENTRALI INCENDIO E INTRUSIONE - VERIFICA NR TELEF
CENTRALE - PROVE ESEGUITE CON VERIFICA RICEVIMENTO SEGNALI AL COSS

Km percorsi	DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
Ore viaggio	BATTERIA 12V 7Ah } LORO	N.3		
Ore lavoro	BATTERIA 12V 2Ah } FORNITURA	N.1		
☐ GARANZIA				
☐ MANUTENZIONE				
☐ PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)				
CONTROLLI FINALI				
PRE-VERIFICA				
☐ POSITIVO				
☐ NEGATIVO				
VERIFICA FINALE				
☐ POSITIVO				
☐ NEGATIVO				
DATA	FIRMA TECNICO	FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE		
10/10/2014	<i>Angelo</i>	<i>[Firma]</i>		
Inizio	Fine			

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO		
			ORE	MATERIALE	TOTALE
COMBINATORE GSM	SCHEDA BLOCCATA + PROGRAMMAZIONE ASSENTE				

RILEVATA E RISOLTA DA	DATA	PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI
<i>Angelo</i>	10/10/2014	