

	RELAZIONE D'INTERVENTO ASSISTENZA	Mod 032 REV. 1 DEL 01/04/14
		SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ

RICHIESTA D'INTERVENTO N° 947/2015 n° stampe 1

RILEVATA DA	DATA 01/05/2015	ORA 09:43
CLIENTE (285)TOD'S FRANCE SAS		
INDIRIZZO RUE DU GENERAL FOY 22		
CITTÀ 75008 - FRANCIA		
TEL. Tel. 0734 866299		
RICHIESTA DA	DISPONIBILITÀ CLIENTE 01/05/2015	
DESTINAZIONE (1)BOUTIQUE TOD'S-PARIGI RUE DU FAUBOURG 47/49/51 ST HONORE 75008 PARIS	Tel.	
DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO Controllo ordinario manutenzione impianto aziendale		
CONTROLLO ORDINARIO IMPIANTO RILEVAZIONE		
PRESENZE/FUMI/TVCC/ANTITACCHEGGIO NB: IMP.: RILEVAZIONE PRESENZE		

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO:				
VERIFICA FUNZIONAMENTO SENSORI FUMO E INTRUSIONE - SOSTITUZIONE BATTERIE CENTRALI FUMO- INTRUSIONE E ALIM. TVCC - SOSTITUITO RILEVATORE FUMO MAGAZ. INTERRUPTO - INTERRUPTO UOVO COME INTRUS. UTENTE 13 - CANCELLATO NR TELEFONO LOSS E DIPENDENTE MISSIONARIO DA COMASVOX				
Km percorsi	DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
Ore viaggio 5	RILEVATO NON FUNZIONAMENTO SU MAGAZZINO			
Ore lavoro 5+3	PIANO INTERRUPTO - ELIMINATO PULSANTE DI			
☐ GARANZIA	SBLOCCO X QUASTO			
☒ MANUTENZIONE	BATTERIA 12V 7Ah	4		
☐ PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)	SENSORE FUMO NOTIFIRE	1		
CONTROLLI FINALI	BASE X SENSORE FUMO NOTIFIRE	1		
PRE-VERIFICA	BATTERIA 12V 2Ah	1		
☐ POSITIVO				
☐ NEGATIVO				
VERIFICA FINALE				
☐ POSITIVO				
☐ NEGATIVO				
DATA 25/5/2015 + 26/5/2015	TECHNOGROUP INTERNATIONAL SRI FIRMA TECNICO Via Grazie, 38/B 62014 CORRIDONIA (MC) C.f. e P.iva 01825130436		FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE	
izio	Fine			

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO		
			ORE	MATERIALE	TOTALE
RILEVATA E RISOLTA DA	DATA	PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI			