

	RELAZIONE D'INTERVENTO ASSISTENZA		Mod 032 REV. 1 DEL 01/04/14
			Pag. 1 di 1
SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ			

RICHIESTA D'INTERVENTO N° 534/2015 n° stampe: 1

RILEVATA DA	DATA 20/03/2015	ORA 10:54
CLIENTE (346)DEL.COM. SRL		
INDIRIZZO VIA FILIPPO DELLA VALLE 1		
CITTÀ 63811 - SANT'ELPIDIO A MARE - FM		
TEL. Tel. 0734 8661		
RICHIESTA DA	DISPONIBILITÀ CLIENTE	
DESTINAZIONE (53) DEV MONZA VIA ITALIA 39 20900 - MONZA - MB		
DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO Intervento tecnico impianto rilevazione fumi guasto alimentazione display (ALGORINET) - la spia della 220 è accesa N.B. IMP.		

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO:				
SOSTITUITO SCHEDA COMUNICAZIONE MIRETE				
VERIFICA COLLEGAMENTO TELECAMERE CON EDOX				
Km percorsi	DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
Ore viaggio 2	ALGORINET NIF5-1	1	€ 100,00	€ 100,00
Ore lavoro 2	(N.B. LA SCHEDA E' IN OMAGGIO NON SEGUIRA' NESSUN ADDEBITO)			
☐ GARANZIA				
☐ MANUTENZIONE				
☐ PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)				
CONTROLLI FINALI				
PRE-VERIFICA				
☐ POSITIVO				
☐ NEGATIVO				
VERIFICA FINALE				
☐ POSITIVO				
☐ NEGATIVO				
10 ORE LAVORATIVA ORE SUCCESSIVE		1	€ 100,00	€ 100,00
		1	€ 31,00	€ 31,00
		TOTALE		€ 131,00
TECHNOCORRIDA INTERNATIONAL SRL Via Grazie, 38/B 22014 CORRIDONIA (MC) C.F. e P.Iva 01825130436				
DATA 07/05/2015	FIRMA TECNICO	FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE		
izio				
Fine				

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO		
			ORE	MATERIALE	TOTALE
RILEVATA E RISOLTA DA	DATA	PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI			