

RICHIESTA D'INTERVENTO N°

162/2014 n° stampe: 1

RILEVATA DA	DATA	ORA
CLIENTE		
INDIRIZZO		
CITTÀ		
TEL.		
RICHIESTA DA	DISPONIBILITÀ CLIENTE	
DESTINAZIONE		
DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO		

Controllo ordinario manutenzione impianto aziendale
CONTROLLO ORDINARIO DI MANUTENZIONE AP/ATVCC/TACC -
CONTROLLO SENSORE 2 ESCLUSO - NON PERMETTEVA INSERIMENTO IMPIANTO NR: SIG.RA CARMEI
APPUNTAMENTO MERCOLEDÌ ORE 8.00 - 335/5454874 IMP.: RILEVAZIONE PRESENZE

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO:

PULIZIA SENSORI RILEVAZIONE FUOCO E SENSORI ALLARME - RIPRISTINATO
SENSORE ESCLUSO - PROVE DI FUNZIONAMENTO E VERIFICA RICEZIONE SEGNA-
LAZIONE CON COS E ISTITUTO DI VIGILANZA

Km percorsi	DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
Ore viaggio				
Ore lavoro				
☐ GARANZIA				
☒ MANUTENZIONE B				
☐ PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)				
CONTROLLI FINALI				
PRE-VERIFICA				
☐ POSITIVO				
☐ NEGATIVO				
VERIFICA FINALE				
☐ POSITIVO				
☐ NEGATIVO				
DATA	FIRMA TECNICO	FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE		
05/02/14	Alianti	Del. Com. Srl Sede Legale: Via Filippo Della Valle, 1 Ub. Es.: Via Palestro, 11 25121 BRESCIA (BS) C.F./P. IVA/Reg. Impr. FM 00520770447 Cos. app. al Gruppo Tod's S.p.A.		

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO		
			ORE	MATERIALE	TOTALE
N5 TELECAMERA SINO IN B/U VIDEOREGISTRATORE DA RIPRISTINARE					
RILEVATA E RISOLTA DA	DATA	PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI			

Data: _____

Oggetto: _____

Mercoledì 03/02/2014

DEV (BS)

VIA PALESTRO 11 ANGOLO VIA
GRANSCI

CHIATA MANCANZA

VIDEOREGISTRATORE

UTENTE : STORE

PSW : 075075

N° 8 TELECAMERE (3A GIORI - 5 BN)

CODICE DIRETTRICE 9048

Scheda di Programmazione Zone e Tastiere

Descrizione	Pos. Prog. (P)	Cod. Def. (C)	Nuovo Codice Program. (C)
Numero di zone senza fili in questa installazione	166	000	000
Numero di zone cablate in questa installazione	167	000	016
Codice ricevitore residente	168	010	

Zona No.	Descrizione Default	Assegnazione Installatore	Pos. Prog. (P)	Cod. Def. (C)	Nuovo Codice Program. (C)
1	Esterna Ritardo 1	SENS INGRESSO	001	081	212
2	Esterna Ritardo 2	SENS MAG 1 P.S.	002	082	214
3	Esterna Istantanea	11 11 2 11	003	080	214
4	Esterna Istantanea	11 11 3 11	004	080	214
5	Esterna Istantanea	11 11 4 11	005	080	214
6	Esterna Istantanea	11 NEG 0210 1PT	006	080	211
7	Interna Condizionata	11 11 2 PT	007	026	211
8	Interna Condizionata	1 11 3 11	008	026	211
9	Esclusa	11 11 1 PT	009	015	211
10	Esclusa	11 11 2 1 PT	010	015	211
11	Esclusa	11 11 3 1 PT	011	015	211
12	Esclusa	11 MAG 1° PIAN	012	015	211
13	Esclusa	11 11 2° PIAN	013	015	211
14	Esclusa	11 11 3° PIAN	014	015	211
15	Esclusa	RIV FUMO SCHINT	015	015	086
16	Esclusa	24 H SIRET	016	015	080

❗ **NOTA:** Le zone cablate incendio funzionano solo sulle 16 zone cablate sulla scheda della centrale e con le zone di espansione disponibili sulla tastiera LG-RK36LCD e sul modulo espansione zone LG-416. Le zone incendio non funzionano sulla scheda di espansione HWB-216. Questo non si applica sul circuito per rivelatori di fumo a 2 fili. **NOTA: La scheda di espansione HWB-216 non è omologata IMQ-ALLARME.**

17	Esclusa	RIV FUMO NEG 02 PT	017	015	086
18	Esclusa	11 11 MAG 02 1 PT	018 + MAG	015	086
19	Esclusa	11 11 11 2 PT	019	015	086
20	Esclusa	11 11 0 PT + CALDAIA	020	015	086
21	Esclusa		021	015	
22	Esclusa		022	015	
23	Esclusa		023	015	
24	Esclusa		024	015	
25	Esclusa		025	015	
26	Esclusa		026	015	
27	Esclusa		027	015	

❗ **NOTA:** Ci sono ulteriori posizioni di programma da 031 a 080 per le zone rimanenti. Anche se si possono programmare tutte le 80 zone, per problemi di spazio non sono state indicate su questo foglio di programmazione.

❗ **NOTA:** Qualsiasi zona non utilizzata dovrebbe essere disabilitata programmando 015 nella posizione idonea. Se il valore 015 dovesse essere programmato in una posizione dedicata a zona cablata, non è necessario installare una resistenza di fine linea.

❗ **NOTA:** Tutte le zone senza fili **devono** precedere **tutte** le zone cablate.

20NA	17 = 11	CORR. CENTRALE SEMINTERRAZO	211
"	18 = 11	PORTA EST MAG "	"
"	19 = 11	SCALE NEG. 1° P	"
"	20 = 11	" MAG 2° P	"
"	21 = 11	MAG 2° P	"
"	22 = 11	SCALE OFF 3 P	"
"	23 = 11	" CALDAIA 4P	"

15 =	056	126	087	125
17	148	098	039	
18 =	"	109	100	125
19 =	"	113	126	
20 =	"	"	125	
21 =	"	125	158	059
22 =	"	113	119	
23 =	"	"	094	