

RICHIESTA D'INTERVENTO N°

151/2014 n° stampe: 1

RILEVATA DA	DATA	ORA
CLIENTE	23/04/2014 11:38	
INDIRIZZO	(346)DEL.COM. SRL	
CITTÀ	VIA FILIPPO DELLA VALLE 1	
TEL.	63811 - SANT'ELPIDIO A MARE - FM	
Tel. 0734 8661		
RICHIESTA DA	DISPONIBILITÀ CLIENTE	
DESTINAZIONE	(47) NUOVO DEV BERGAMO VIA XX SETTEMBRE o/o Galleria Mazzoleni 24122 - BERGAMO - BG	
DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO	Intervento tecnico impianto Tyco	
modifica parametri su tycc + nuovo codice + modifica programmazione per		
segnalazione antincendio NB: IMP.: TVCC		

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO:					
ATTIVAZIONE COLLEGAMENTO TELEFONICO PER ALLARME INCENDIO -					
MODIFICA PROGRAMMAZIONE VIDEOREGISTRATORE -					
VERIFICA RICEZIONE CHIAMATA TELEFONICA AL COSS (OPERATORE DAVIDE)					
Km percorsi		DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
Ore viaggio		MODULO ADENCO 17901 A	1	€ 49,00	€ 49,00
Ore lavoro		ORE LAVORATIVE	3	€ 31,00	€ 93,00
☐ GARANZIA ☐ MANUTENZIONE ☐ PAGAMENTO (Rif. B Ricevuta Fiscale)		DAL COSS, OPERATORE DAVIDE, MI DICONO CHE IL DVR HA NON È GESTITO DA LORO.			
CONTROLLI FINALI PRE-VERIFICA ☐ POSITIVO ☐ NEGATIVO VERIFICA FINALE ☐ POSITIVO ☐ NEGATIVO		PORTA RTSP 5554 Del. Com. Srl			
DATA 23/04/14 Inizio _____ Fine _____		FIRMA TECNICO  LARGO DELL'INDUSTRIA 24020 TORRE SOLODNER (BG) P.IVA E C.F. 00682660187		FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE 115 24114 Borgonovo (BG) Soc. app. al "Gruppo Tod's S.p.A."	

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

[illegible]