

RICHIESTA D'INTERVENTO N°

29/2014 n° stampe: 1

RILEVATA DA	DATA 09/01/2014	ORA 09:14
CLIENTE (2177) DEL.COM. SRL		
INDIRIZZO VIA FILIPPO DELLA VALLE 1		
CITTÀ 63011 - SANT'ELPIDIO A MARE - FM		
TEL. Tel. 0734 8661		
RICHIESTA DA	DISPONIBILITÀ CLIENTE	
DESTINAZIONE (4) HOGAN MILANO VIA MONTENAPOLEONE 23 20121 - MILANO - MI Tel. 02 76011174		
DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO Intervento tecnico impianto rilevazione presenze sostituire codice allarme per cambio direttore + impostare dvr per accesso da remoto con COSS-NB: IMP.: RILEVAZIONE PRESENZE		

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO:				
RIPRISTINATO FUNZIONAMENTO SENSORE 1043 MAGAZZINO INTERNO (SEGNALAVA RESISTENZA ALTA)				
INSERITO NUOVO CODICE MASTER X IMPIANTO ANTINTRUSIONE				
Km percorsi	DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI		Q.tà	Prezzo Unitario
Ore viaggio 1				
Ore lavoro 2				
☐ GARANZIA ☐ MANUTENZIONE ☐ PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)				
CONTROLLI FINALI PRE-VERIFICA ☐ POSITIVO ☐ NEGATIVO VERIFICA FINALE ☐ POSITIVO ☐ NEGATIVO				
DATA 10/01/14	FIRMA TECNICO		FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE	
Inizio Fine	Alberici Renato		D'Amico	

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO		
			ORE	MATERIALE	TOTALE
RILEVATA E RISOLTA DA	DATA	PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI			