

RICHIESTA D'INTERVENTO N°

RILEVATA DA	DATA	ORA
CLIENTE	HIOCAU	
INDIRIZZO	VIA MONTENAPOLEONE	
CITTÀ	MILANO	
TEL.		
RICHIESTA DA	DISPONIBILITÀ CLIENTE	
DESTINAZIONE		
DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO		

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO:				
PULIZIA SENSORI INCEUNIO - INTRUSIONE - TELECAMERE. PROVE DI FUNZIONAMENTO E VERIFICA RICEZIONE SEGNALAZIONI AL CASE CON ESITO POSITIVO. ESCLUSO SENSORE FUMO 024 (RIPOSTIGLIO SCALA) PER UNA INFILTRAZIONE D'ACQUA IN FASE DI RIPARAZIONE.				
Km percorsi	DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
Ore viaggio	PANNELLO OTTICO-ACUSTICO CSA	1	€ 69,00	€ 69,00
Ore lavoro			TOTALE	€ 69,00
☐ GARANZIA ☒ MANUTENZIONE ☐ PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)				
CONTROLLI FINALI PRE-VERIFICA ☐ POSITIVO ☐ NEGATIVO VERIFICA FINALE ☒ POSITIVO ☐ NEGATIVO				
DATA	TECNOGROUP INTERNATIONAL SRL Via Grazie, 38/B 62014 CORRIDONIA (MC) C.f. e P.Iva 01825130436		DEL. COM. S.r.l. Unipersonale Sede Leg. - Via Filippo della Valle, 1 63811 Sant'Epidio a Mare (FM) C.F. - P.IVA e R.I. FM 00520770447 Ub. Es. Via Montenapoleone 23 - 20121 MILANO	

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO		
			ORE	MATERIALE	TOTALE
RILEVATA E RISOLTA DA	DATA	PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI			