TECHNOGROUP INTERNATIONAL — sistemi integrati di sicurezza

RELAZIONE D'INTERVENTO ASSISTENZA

SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ

Mod 032
REV. 00
DEL 25/09/00

RICHIESTA D'INTERVENTO N° 287/2014 n° stampe: 1

RILEVATA DA DATA 14/05/2014 ORA 09:42

CLIENTE (346)DEL.COM. SRL

INDIRIZZO VIA FILIPPO DELLA VALLE 1

CITTÀ 63811 - SANT'ELPIDIO A MARE - FM

TEL. Tel. 0734 8661

RICHIESTA DA

DISPONIBILITÀ CLIENTE

DESTINAZIONE (30) MAGAZZINO C/O PREMIER CARGO VIA VOLONTARI DEL SANGUE 2/A 20090 -

DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO Intervento tecnico impianto rilevazione presenze controllare NB: IMP.: RILEVAZIONE PRESENZE

Entro dopo l'inserimento il sistema segnala intrusione, allarme esterno da

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO:

PULIZIA E VERIFICA FUNZIONAMENTO BARRIERA ESTERNA ZONA NR 25

Km percorsi

Ore viaggio 1 ORA

Ore lavoro 2,5 ORE

[ ] GARANZIA

[ ] MANUTENZIONE B

[ ] PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)

CONTROLLI FINALI

RE-VERIFICA

[ ] POSITIVO

[ ] NEGATIVO

ERIFICA FINALE

[ ] POSITIVO

[ ] NEGATIVO

DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
1ª ORA LAVORATIVA	1	€ 100,00	€ 100,00
ORE SUCCESSIVE	1½	€ 31,00	€ 46,50

IECI SRL
LARGO DELLE INDUSTRIE 6
24020 TORRE BOLDONE (BG)
P.IVA E C.FISC. 00683260167

ATA Inizio 16:05 Fine 16:05

FIRMA TECNICO

FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO ORE	STIMA COSTO MATERIALE	STIMA COSTO TOTALE
FALSO ALLARME	PROBABILE GUASTO FOTOCELLULE INTERNE	GRUPPO			

EVATA E RISOLTA DA

DATA

PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI