

RICHIESTA D'INTERVENTO N°

RILEVATA DA ALIBERTI REDATO DATA 13/11/14 ORA 12.10
 CLIENTE INTERBASIC HOLDING
 INDIRIZZO VIA VANNUCCI 16
 CITTÀ MILANO
 TEL. _____
 RICHIESTA DA _____ DISPONIBILITÀ CLIENTE _____
 DESTINAZIONE _____
 DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO VERIFICA CENTRALI ANTINCENDIO E INTRUSIONE DOPO ALLAGAMENTO DAL SOFFITTO DEL LOCALE DOVE SONO INSTALLATE.

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO:
ISPEZIONATO CONTENITORI CENTRALI E ALIMENTAZIONI SUPPLEMENTARI;
 ASCIUGATO RESIDUI DI ACQUA: LA CENTRALE ANTINCENDIO È GUASTA E NON RIGRISTINABILE, LA CENTRALE INTRUSIONE È FUZIONANTE.*

Km percorsi	DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
Ore viaggio <u>1</u>	<u>* DISATTIVATO COLLEGAMENTI E BATTERIA DELLA SIRENA EXT. ANTUC.</u>			
Ore lavoro <u>1</u>				
<input type="checkbox"/> GARANZIA	<u>1⁰⁰ ORA LAVORATIVA</u>	<u>1</u>	<u>€ 100,00</u>	<u>€ 100,00</u>
<input type="checkbox"/> MANUTENZIONE				
<input type="checkbox"/> PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)				<u>TOTALE € 100,00</u>
CONTROLLI FINALI PRE-VERIFICA <input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> NEGATIVO VERIFICA FINALE <input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> NEGATIVO				
DATA <u>13/11/14</u>	FIRMA TECNICO <u>Torre Boldone (BG)</u> <u>Aliberti</u>	FIRMA CLIENTE <u>INTERBASIC HOLDING S.R.L.</u> <u>PER ACCETTAZIONE</u>	Sede Legale: Strada Settecamini, 116 63811 SANT'ELPIDIO A MARE (FM) Sede Operativa: Via Alto Vannucci, 16 20135 MILANO (MI) Cod. Fisc. e P. Iva 02173970449	

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO		
			ORE	MATERIALE	TOTALE

RILEVATA E RISOLTA DA _____ DATA _____ PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI _____