

RICHIESTA D'INTERVENTO N°

413/2014 n° stampe: 1

RILEVATA DA AN GELU

DATA04/06/2014

ORA 09:39

CLIENTE (916)INTERBASIC HOLDING SRL

INDIRIZZO STRADA SETTECAMINI. 116

CITTÀ **63811 - SANT'ELPIDIO A MARE - FM**

TEL.

RICHIESTA DA DISPONIBILITÀ CLIENTE

DESTINAZIONE (1) SARTORIA - VIA VANNUCCI VIA ATTO VANNUCCI, 18 20135 - MILANO - MI

DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO Intervento tecnico impianto rilevazione presenze
..... impianto spento - (dopo che elettricista ha passato un cavo) NB: IMP.

02/58637100

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO:

SOSTITUZIONE ALIMENTATORE STAZIONE ESPANSIONE ACCARIC
INTERUSIONE + BATTERIE ESPANSIONE E CENTRALE

Km percorsi		DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
Ore viaggio 1		ALIMENTATORE DI VS. FORNITURA	1	/	
Ore lavoro 1		BATERIA 12V 7AH DI VS.	2	/	
☐ GARANZIA ☐ MANUTENZIONE ☐ PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)		FORNITURA			
CONTROLLI FINALI PRE-VERIFICA ☐ POSITIVO ☐ NEGATIVO VERIFICA FINALE ☐ POSITIVO ☐ NEGATIVO		1 ^{ra} ORA LAVORATIVA	1	€ 100,00	€ 100,00
DATA Inizio 10/6/2014 Fine		FIRMA TECNICO IECI SRL PARCO DELLE INDUSTRIE 6 20090 TORRE BOLOGNE (BG) Tel. 030 2662260167	FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE 		

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

[illegible]