

RICHIESTA D'INTERVENTO N°

RILEVATA DA	DATA	ORA
CLIENTE	TOD'S	
INDIRIZZO	VIA S. PELLICO, 6	
CITTÀ	MILANO	
TEL.		
RICHIESTA DA	DISPONIBILITÀ CLIENTE	
DESTINAZIONE		
DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO	MANUTENZIONE ORDINARIA	

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO:				
PULIZIA SENSORI INCENDIO - ALLARME INTRUSIVE - TELECAMERE PROVE DI FUNZIONAMENTO E VERIFICA RICEZIONE SEGNALAZIONI				
Km percorsi	DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
Ore viaggio	BATTERIA 12V 7Ah	02	NS. FORNITURA *	
Ore lavoro	BATTERIA 12V 2Ah	01	VS. FORNITURA	
☐ GARANZIA ☒ MANUTENZIONE ☐ PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)				
CONTROLLI FINALI PRE-VERIFICA ☐ POSITIVO ☐ NEGATIVO VERIFICA FINALE ☒ POSITIVO ☐ NEGATIVO				
DATA	FIRMA TECNICO		FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE	
12/11/14	IECI s.r.l. L.go delle Industrie, 6 24020 Torre Boldone (BG) 00683860167		Del. Com. srl Sede Legale: Via Filippo Della Valle, 1 63019 Sant'Elpidio a Mare (FM) Ub. Es.: Via Silvio Pellico, 6 20121 MILANO (MI) C.F.A. IVA Reg. Imp. FM 00520770447 Soc. ass. al Gruppo Torretta	

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO		
			ORE	MATERIALE	TOTALE
RILEVATA E RISOLTA DA	DATA	PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI			

Bel-Com - 846

Note:

CENTRALE ALLARME : HESA LOCO P

BATTERIA : 1x 12V 7Ah

ALIMENTATORE SUPPLEMENTARE

BATTERIA 1x 12V 7Ah

CENTRALE ANTINCENDIO : FIREDEX 2204 CONVENTIONAL

BATTERIA : 1x 12V 2.8Ah

COMBINATORE GSM : COMBINET

BATTERIA : 1x 12V 2Ah

INGR. 1 = FURTO

INGR. 2 = INCENDIO

INGR. 3 = ALLAGAMENTO

TUCC : VDR VIDEOLINE 16 INGRESSI

TELECAMERE COLLEGATE E VISIBILI : 15

Operatore COSS : FRANCESCO

Data: 12-11-19

Società	TECNOGROUP	Sito	TOD'S
Città	CORRIDORIA (MC)	Indirizzo	VIA S. PELLICO 6
Tecnico Tecnogroup	ALBERTI	Operatore COSS	FRANCESCO

- ☒ Manutenzione ordinaria
- ☐ Manutenzione straordinaria
- ☐ Collaudo impianti speciali

Impianto Rilevazione Presenze

- ☒ Ricezione segnalazione HESA
- ☐ Ricezione segnalazione sistema cartografico _____
- ☒ Ricezione segnalazione Telefonica

Impianto Rilevazione Fumi

- ☒ Ricezione segnalazione HESA
- ☐ Ricezione segnalazione sistema cartografico _____
- ☒ Ricezione segnalazione Telefonica

Impianto TVCC

- ☒ Controllo TVCC LIVE
- ☒ Controllo TVCC REC
- ☒ Controllo Data/Ora
- ☒ Numero telecamere visibili 15
- ☒ Orientamento telecamere

Collegamento Istituto di Vigilanza

- ☒ Tipologia di collegamento PONTE RADIO
- ☒ Segnalazione allarme furto
- ☒ Segnalazione allarme incendio
- ☒ Segnalazione stato
- ☐ Segnalazione mancanza rete

Operatore COSS : _____

Data: 12-11-14