


 	RELAZIONE D'INTERVENTO ASSISTENZA		Mod 032 REV. 1 DEL 01/04/14
	SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ		Pag. 1 di 1

RICHIESTA D'INTERVENTO N° 761/2015 n° stampe: 1

RILEVATA DA	DATA 21/04/2015	ORA 08:54
CLIENTE (346)DEL.COM. SRL		
INDIRIZZO VIA FILIPPO DELLA VALLE 1		
CITTÀ 63011 - SANT'ELPIDIO A MARE - FM		
TEL. Tel. 0734 8661		
RICHIESTA DA		
DISPONIBILITÀ CLIENTE		
DESTINAZIONE (B) TOD'S MILANO VIA DELLA SPIGA 22 20121 - MILANO - MI Tel. 02 76002423		
DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO		
Intervento tecnico impianto rilevazione presenze		
sensore 2046 riv. Cavetto sala Vip 2° P risulta essere guasto e malfunzionare		
segnalazioni di allarme NB: IMP.: RILEVAZIONE PRESENZE		

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO:				
SOSTITUITO SENSORE ZONA 2046 : SULLA TASTIERA LA DESCRIZIONE DI QUESTA ZONA E' "IR INTERNET 2P"				
Km percorsi	DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
Ore viaggio 1	SENSORE AUS ELECTRONICS SPY 16 DTM	N 1	(VS. FORNITURA)	
Ore lavoro 1	ORE LAVORATIVE SUCCESSIVE	1	€ 31,00	€ 31,00
☐ GARANZIA ☐ MANUTENZIONE ☐ PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)	X MANUTENZIONE : ORE 5+5 PULIZIA SENSORI ANTINCENDIO, ALLARME, TELECAMERE PROVE DI FUNZIONAMENTO E RICEZIONE SEGNALE			
CONTROLLI FINALI PRE-VERIFICA ☐ POSITIVO ☐ NEGATIVO VERIFICA FINALE ☐ POSITIVO ☐ NEGATIVO	TECHNOCORP INTERNATIONAL SRL 62015 CORRIDUCCI (MC) C.f. e P.Iva 07029130436			
DATA 23/04/15 izio _____ Fine _____	FIRMA TECNICO 		FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE Sede Legale: Via Filippo Della Valle, 1 63015 Sant'Elpidio a Mare (FM) 	

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO		
			ORE	MATERIALE	TOTALE
RILEVATA E RISOLTA DA	DATA	PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI			