TECNOGROUP sistemi integrati di sicurezza	RELAZIONE D'INTERVENTO ASSISTENZA	Mod 032 REV. 00 DEL 25/09/00
	SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ	Pag. 1 di 1

RICHIESTA D'INTERVENTO N°

RILEVATA DA ..... DATA 02/12/2014 ORA .....

CLIENTE TOD'S

INDIRIZZO VIA PALESTRO 11

CITTÀ BRESCIA

TEL. .....

RICHIESTA DA ..... DISPONIBILITÀ CLIENTE .....

DESTINAZIONE .....

DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO .....

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO:

PULIZIA RILEVATORI FUMO - SENSORI INTRUSIONE
CAMBIO BATTERIE - PROVE FUNZIONAMENTO E RICEZIONE SEGNALI
CAMBIO TEMPI REGISTRAZIONE TVCC

Km percorsi .....

Ore viaggio 2

Ore lavoro 3

☐ GARANZIA

☒ MANUTENZIONE

☐ PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)

CONTROLLI FINALI

PRE-VERIFICA
☐ POSITIVO
☐ NEGATIVO

VERIFICA FINALE
☐ POSITIVO
☐ NEGATIVO

DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
BATTERIA 12V 7Ah	2		
" 12V 2Ah	1		
" 12V 1,2Ah	1		
DI VS. FORNITURA			

DATA	FIRMA TECNICO	FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE
2/12/2014		

ECI SRL
LOGO DELLE INDUSTRIE 6
24020 TORRE BOLDONE (BG)
P.IVA 03683860167

ZUCCO ANTONINO
Del. Com. srl
Sede Legale: Via Filippo Della Valle, 1
63015 Sant'Elpidio a Mare (FM)
Ub. Es.: Via Palestro, 11
25121 BRESCIA (BS)
C.F./P. IVA/Reg. Impr. FM 00520770447
Soc. app. al "Gruppo Tod's S.p.A."

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO		
			ORE	MATERIALE	TOTALE

RILEVATA E RISOLTA DA	DATA	PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI