

RELAZIONE D'INTERVENTO ASSISTENZA

 Mod 032
 REV. 00
 DEL 25/09/00

SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ

Pag. 1 di 1

RICHIESTA D'INTERVENTO N°

464/2014 n° stampe: 1

RILEVATA DA	PAGANI XNGGCO	DATA	10/08/2014	ORA	12:28
CLIENTE	(1) TOD'S SPA				
INDIRIZZO	VIA FILIPPO DELLA VALLE 1				
CITTÀ	63811 - SANT'ELPIDIO A MARE - FM				
TEL.	Tel. 0734 8661				
RICHIESTA DA	DISPONIBILITÀ CLIENTE				
DESTINAZIONE	(34) TOD'S SERBELLONI VIA SERBELLONI 2° PIANO 20141 - MILANO - MI				
DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO	Intervento tecnico impianto rilevazione presenze segnala 00101 A1 + BATT. CENTRALE - 2° PIANO (DOPO MANCANZA CORRENTE) NB: VALLONE 338/7358409 IMP.: RILEVAZIONE PRESENZE				

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA
LAVORO ESEGUITO:

SOSTITUITO BATTERIA CENTRALE AGGIUNTO CODICE UTENTE 003

Km percorsi	DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
Ore viaggio 1	N.1 BATTERIA 12V 7.2Ah		/	/
Ore lavoro 1	DI VS. FORNITURA			
☐ GARANZIA	1° ORA LAVORATIVA	1	€ 100,00	€ 100,00
☐ MANUTENZIONE				
☐ PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)				
CONTROLLI FINALI PRE-VERIFICA ☐ POSITIVO ☐ NEGATIVO VERIFICA FINALE ☐ POSITIVO ☐ NEGATIVO				
DATA	FIRMA TECNICO		FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE	
Inizio	LARGO DELLE INDUSTRIE 6 40020 TORRE FOLDONE (BG) PIVA E CISC 00843000167		C. Vellu	

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO		
			ORE	MATERIALE	TOTALE
RILEVATA E RISOLTA DA	DATA	PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI			