

RICHIESTA D'INTERVENTO N° 1342/2014 n° stampe: 1

RILEVATA DA _____ DATA 26/09/2014 _____ ORA 10:50
 CLIENTE (278)IMMOBILIARE DE.IM. SRL
 INDIRIZZO STRADA SETTECAMINI 116
 CITTÀ 63811 - SANT'ELPIDIO A MARE - FM
 TEL. _____
 RICHIESTA DA _____ DISPONIBILITÀ CLIENTE _____
 DESTINAZIONE (5) UFFICI 4° PIANO VIA SERBELLONI 1 20121 - MILANO - MI
 DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO Intervento tecnico impianto rilevazione presenze
 SPIEGAZIONI SU CORRETTO FUNZIONAMENTO CENTRALE (XTREAM 32) +
 INSERIRE SECONDO CODICE DI ACCESSO PER IMPRESA PULIZIA NB: IMP: _____

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO:

INSERITO COMICI MASTER E PULIZIE
RICEVUTO PROBLEMA SU CONTATTO PORTA POSTERIORE (CONTATTO
NON CAMBIA) RIPRISTINO DEL CONTATTO (FUNZIONANTE).

Km percorsi		DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
Ore viaggio	24	ORE LAVORATIVE SUCCESSIVE	2 1/2	€ 31,00	€ 77,50
Ore lavoro	1				
☐ GARANZIA ☐ MANUTENZIONE ☐ PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)				TOTALE	€ 77,50
CONTROLLI FINALI PRE-VERIFICA ☐ POSITIVO ☐ NEGATIVO VERIFICA FINALE ☐ POSITIVO ☐ NEGATIVO					
DATA 01/10/2014 Inizio Fine		FIRMA TECNICO [Firma]		FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE [Firma]	

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

[illegible]