

TECNOGROUP sistemi integrati di sicurezza	RELAZIONE D'INTERVENTO ASSISTENZA	Mod 032 REV. 00 DEL 25/09/00
	SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ	Pag. 1 di 1



RICHIESTA D'INTERVENTO N° 448/2014 n° stampe: 1

RILEVATA DA	DATA 14/03/2014	ORA 14:04
CLIENTE (2)TOD'S SPA		
INDIRIZZO VIA FILIPPO DELLA VALLE 1		
CITTÀ 63811 - SANT'ELPIDIO A MARE - FM		
TEL. Tel. 0734 86661		
RICHIESTA DA		DISPONIBILITÀ CLIENTE
DESTINAZIONE (18) UFFICIO STILE VIA SERBELLONI 1 - PRIMO PIANO 20141 - MILANO - MI		
DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO Intervento tecnico impianto rilevazione presenze mancato collegamento centrale con coss NB: STROSCIA 335/8429221 IMP.:		

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO:

RIPRISTINATO COLLEGAMENTO RETE CENTRALE ALIARTE
TOD'S VIA SERBELLONI MI CON CENTRALE OPERATIVA COSS.

Km percorsi	DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale	
Ore viaggio 1	N 1 SCHEDA ETH				
Ore lavoro 2 + 1 x	PROGRAZIONE SCHEDA ETH				
☐ GARANZIA ☐ MANUTENZIONE ☐ PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)					
CONTROLLI FINALI PRE-VERIFICA ☐ POSITIVO ☐ NEGATIVO VERIFICA FINALE ☐ POSITIVO ☐ NEGATIVO					
DATA 21/03/14		FIRMA TECNICO 	FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE 		
Inizio Fine					

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO		
			ORE	MATERIALE	TOTALE
RILEVATA E RISOLTA DA	DATA	PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI			