


RICHIESTA D'INTERVENTO N° 988/2015 n° stampe: 1

RILEVATA DA	DATA	ORA
	20/05/2015	08:52
CLIENTE	(1)TOD'S SPA	
INDIRIZZO	VIA FILIPPO DELLA VALLE 1	
CITTÀ	63811 - SANTELPIDIO A MARE - FM	
TEL.	Tel. 0734 8661	
RICHIESTA DA	DISPONIBILITÀ CLIENTE	
DESTINAZIONE	(18)UFFICIO STILE VIA SERBELLONI 1 - PRIMO PIANO 20141 - MILANO - MI	
DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO	Intervento tecnico impianto rilevazione presenze da ieri sera non risponde più la scheda di rete della centrale NE. IMP.	

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO:

ESSEITUATO RESET DI SISTEMA SULLA CAUTRALIS - CHIAMATO
IL COSS, OPERATORE FRANCESCO, CHE CONDUCE LA VISUALI-
ZAZIONE DELLO STATO DELLE ZONE. STASERA LA VERIFICA DI AUS. RENDITO.

Km percorsi	DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
Ore viaggio	ORE SUCCESSIVE	1	€ 31,00	€ 31,00
Ore lavoro			TOTALE	€ 31,00
☐ GARANZIA ☐ MANUTENZIONE ☐ PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)				
CONTROLLI FINALI PRE-VERIFICA ☐ POSITIVO ☐ NEGATIVO VERIFICA FINALE ☐ POSITIVO ☐ NEGATIVO				
DATA	TECHNOCORRIDA (MC) Via Grazie, 38/B 01825 P.iva 01825130436		FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE 	
29/05/15				

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO		
			ORE	MATERIALE	TOTALE
RILEVATA E RISOLTA DA	DATA	PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI			