

RICHIESTA D'INTERVENTO N° 430/2015 n° stampe: 1

RILEVATA DA DATA 06/03/2015 ORA 08:21
 CLIENTE (278)IMMOBILIARE DE.IM. SRL
 INDIRIZZO STRADA SETTECAMINI 116
 CITTÀ 63811 - SANT'ELPIDIO A MARE - FM
 TEL.
 RICHIESTA DA DISPONIBILITÀ CLIENTE
 DESTINAZIONE (1) AREA EVENTI VIA SAVONA 58/VIA STENDHAL 85 20144 - MILANO - ML Tel. 02.76011174
 DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO Intervento tecnico impianto rilevazione presenza
 DISINSERIRE E REINSERIRE SIRENE ALLARME DURANTE MANUTENZIONE
 EVACUATORI DI FUMO NB: MERCOLEDI 11/03/15 ORE 9.00 - RICHIESTA DI ALESSANDRA BARENGHI IMP :

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO:

- DISABILITATO ZONA BARRIERE AREA EVENTI - SCOLLEGATO RELE' SIRENE
 - REINSERITO ZONA BARRIERE AREA EVENTI - RIGOLLEGATO RELE' SIRENE

Km percorsi Ore viaggio Ore lavoro ☐ GARANZIA ☐ MANUTENZIONE ☐ PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale) CONTROLLI FINALI PRE-VERIFICA ☐ POSITIVO ☐ NEGATIVO VERIFICA FINALE ☐ POSITIVO ☐ NEGATIVO	DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI 1 ^{ra} ORA LAVORATIVA ORE SUCCESSIVE  LARGO DELLE INDUSTRIE 6 20090 TORRE BOLOGNE (BO) P.IVA C. FISC. 00688680167	Q.tà 1 1	Prezzo Unitario € 100,00 € 31,00 TOTALE € 131,00	Prezzo Totale € 100,00 € 31,00
--	---	----------------	---	--------------------------------------

DATA
 11/03/15
 Inizio Fine

FIRMA TECNICO
 Alimonti

FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

[illegible]