

RICHIESTA D'INTERVENTO N° 734/2015 n° stampe: 1

RILEVATA DA DATA 16/04/2015 ORA 08:46
 CLIENTE
 INDIRIZZO (278)IMMOBILIARE DE.IM. SRL
 STRADA SETTECAMINI 116
 CITTÀ 63811 - SANT'ELPIDIO A MARE - FM
 TEL.

RICHIESTA DA DISPONIBILITÀ CLIENTE 02/76011174
DESTINAZIONE (4) AREA EVENTI VIA SAVONA 68/VIA STENDHAL 65 20144 MILANO MIL TEL 02 76011174

DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO

scattati anche gli allarmi antincendio - Hanno sicuramente rotto un vetrino - inoltre
RENGHI 333 6674038 IMC.

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO:

SOSTITUITO VETRO PULSANTE AUTOLUCCIDANTE WAGNER 2 VIA SAVOIA
ACCREDITATO ATARRE SULLA CENTRALE PNT 200 ED EFFETTIVATO IL RIPRISTINO.

Km percorsi		DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
Ore viaggio		VESTAG PER PULSANTI AUTOCENTRATO	N. 1	€ 0	€ 0
Ore lavoro		N.S. FORNITURA			
☐ GARANZIA ☐ MANUTENZIONE ☐ PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)		ORE SUCCESSIVE		€ 31,00	€ 31,00
CONTROLLI FINALI				TOTALE	€ 31,00
PRE-VERIFICA ☐ POSITIVO ☐ NEGATIVO VERIFICA FINALE ☐ POSITIVO ☐ NEGATIVO		TECHNOGROUP INTERNATIONAL SRL Via Grazie, 38/B 62014 CORRIDONIA (MC) C.F. 01825130436			
ATA		FIRMA TECNICO	FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE		
16/04/15 inizio Fine		[Signature]			

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

[illegible]