TECNOGROUP sistemi integrati di sicurezza	RELAZIONE D'INTERVENTO ASSISTENZA	Mod 032 REV. 00 DEL 25/09/00
	SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ	Pag. 1 di 1

RICHIESTA D'INTERVENTO N°

RILEVATA DA ..... DATA ..... ORA .....

CLIENTE HOGAN

INDIRIZZO VIA SAVONA 56

CITTÀ MILANO

TEL. .....

RICHIESTA DA ..... DISPONIBILITÀ CLIENTE .....

DESTINAZIONE .....

DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO NON SUONA LA SIRENA ESTERNA CON ALMARME INCENDIO

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO:

CONTROLLO SIRENA TENSIONE BATTERIE E ALIMENTATORE VERIFICA PROGRAMMAZIONE PROVE FUNZIONAMENTO LOCALE E RICEZIONE SEGNALI AL CDSS

	DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
Km percorsi				
Ore viaggio 2				
Ore lavoro 2	1ª ORA LAVORATIVA	1	€ 100,00	€ 100,00
	ORE SUCCESSIVE	2	€ 31,00	€ 62,00
☐ GARANZIA				
☐ MANUTENZIONE			TOTALE	€ 162,00
☐ PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)				

CONTROLLI FINALI

PRE-VERIFICA
- ☐ POSITIVO
- ☐ NEGATIVO

VERIFICA FINALE
- ☐ POSITIVO
- ☐ NEGATIVO

TECHNOGROUP INTERNATIONAL SRL
Via Grazie, 38/B
62014 CORRIDONIA (MC)
C.f. e P.Iva 01825130436

DATA	FIRMA TECNICO	FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE
03/07/2015		

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO		
			ORE	MATERIALE	TOTALE

RILEVATA E RISOLTA DA	DATA	PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI