

Società	TECNOGROUP	Sito	TOD'S - LA VALLE D'EUROPE
Città	PARIGI	Indirizzo	3, COURS DE LA GARONNE AFFCO SERPIS
Tecnico Tecnogroup	M. FARIN	Operatore COSS	

- Manutenzione ordinaria
- Manutenzione straordinaria
- Collaudo impianti speciali

Impianto Rilevazione Presenze

- Ricezione segnalazione HESA
- Ricezione segnalazione sistema cartografico _____
- Ricezione segnalazione Telefonica

Impianto Rilevazione Fumi

- Ricezione segnalazione HESA
- Ricezione segnalazione sistema cartografico _____
- Ricezione segnalazione Telefonica

Impianto TVCC

- Controllo TVCC LIVE
- Controllo TVCC REC
- Controllo Data/Ora
- Numero telecamere visibili 8
- Orientamento telecamere

Collegamento Istituto di Vigilanza

- Tipologia di collegamento _____
- Segnalazione allarme furto
- Segnalazione allarme incendio
- Segnalazione stato
- Segnalazione mancanza rete

Operatore COSS : _____

Data: 21/10/2015

RICHIESTA D'INTERVENTO N°

RILEVATA DA DATA ORA

CLIENTE TOD'S - LA VALLEE VILLAGE - PARIGI

INDIRIZZO 3, COURS DE LA GARONNE

CITTÀ SERRIS 77600

TEL.


RICHIESTA DA DISPONIBILITÀ CLIENTE

DESTINAZIONE

DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO:
RIPRISTINATO TAMPER SU ZONA NR. 1013 - PORTA DEPOT 2. VERIFICA FUNZIONALE DEI 2 CONTATTI A BELLA SERIE. REINCLUSIONE DELLA ZONA ESCLUSA CAUSA QUADRO. SI LASCIA L'IMPIANTO IN REGOLARE FUNZIONAMENTO.

Km percorsi	DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
Ore viaggio				
Ore lavoro <u>1 1/2</u>				
<input type="checkbox"/> GARANZIA <input type="checkbox"/> MANUTENZIONE <input type="checkbox"/> PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)				
CONTROLLI FINALI PRE-VERIFICA <input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> NEGATIVO VERIFICA FINALE <input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> NEGATIVO				
DATA <u>21/10/2015</u>	FIRMA TECNICO 	FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE TOD'S France SAS Quartier Val d'EUROPE 3, cours de la Garonne 77700 SERRIS Tel. 01 60 45 93 77 TVA: FR04393602685		

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO		
			ORE	MATERIALE	TOTALE
RILEVATA E RISOLTA DA	DATA	PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI			

Società	TECNOGROUP	Sito	TOD'S - LA VAL D'EUROPE
Città	PARIGI	Indirizzo	3, COUR DE LA CARONNE - FRÉDÉRIC SERRIS
Tecnico Tecnogroup	M. FARAIN	Operatore COSS	

- Manutenzione ordinaria
- Manutenzione straordinaria
- Collaudo impianti speciali

Impianto Rilevazione Presenze

- Ricezione segnalazione HESA
- Ricezione segnalazione sistema cartografico _____
- Ricezione segnalazione Telefonica

Impianto Rilevazione Fumi

- Ricezione segnalazione HESA
- Ricezione segnalazione sistema cartografico _____
- Ricezione segnalazione Telefonica

Impianto TVCC

- Controllo TVCC LIVE
- Controllo TVCC REC
- Controllo Data/Ora
- Numero telecamere visibili _____
- Orientamento telecamere

Collegamento Istituto di Vigilanza

- Tipologia di collegamento _____
- Segnalazione allarme furto
- Segnalazione allarme incendio
- Segnalazione stato
- Segnalazione mancanza rete

Operatore COSS : _____

Data: 21/10/2015