TECNOGROUP sistemi integrati di sicurezza	RELAZIONE D'INTERVENTO ASSISTENZA	Mod 032 REV. 00 DEL 25/09/00
	SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ	Pag. 1 di 1

RICHIESTA D'INTERVENTO N°

RILEVATA DA ..... DATA ..... ORA .....

CLIENTE ..... TOD'S France S.A.S
22, rue du Général Foy
75008 PARIS
N° SIRET : 393 602 685 00223
N° TVA : FR 04 393 602 685

INDIRIZZO .....

CITTÀ .....

TEL. .....

RICHIESTA DA ..... DISPONIBILITÀ CLIENTE .....

DESTINAZIONE .....

DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO VERIFICA FUNZIONAMENTO IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO:
SOSTITUITO FUSIBILE ALIMENTAZIONE CENTRALE INCENDIO
RIPRISTINATO ZONE
VERIFICA BATTERIE GUASTE DA SOSTITUIRE / SOSTITUITE CON NUOVE BATTERIE A LUCO FORNITURA

Km percorsi .....

Ore viaggio .....

Ore lavoro 2 1/2

☐ GARANZIA

☐ MANUTENZIONE

☐ PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)

CONTROLLI FINALI

PRE-VERIFICA
☐ POSITIVO
☐ NEGATIVO

VERIFICA FINALE
☐ POSITIVO
☐ NEGATIVO

DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
ORE LAVORATIVE	2 1/2	€ 50,00	€ 125,00
		TOTALE	€ 125,00

DATA	FIRMA TECNICO	FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE
19/08/2015	Tagani Angelo	

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO		
			ORE	MATERIALE	TOTALE

RILEVATA E RISOLTA DA	DATA	PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI