

RICHIESTA D'INTERVENTO N°

RILEVATA DA	DATA	ORA
CLIENTE	1770 BILIARE DE.M (AREA EVENT)	
INDIRIZZO	VIA SAVONA 56	
CITTÀ	MILANO	
TEL.		
RICHIESTA DA	DISPONIBILITÀ CLIENTE	
DESTINAZIONE		
DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO	MANUTENZIONE ORDINARIA	

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO:				
PULIZIA SENSORI RILEVAZIONE INCENDIO - ANTINTRUSIONE - TARGHE - TELECAMERE. PRO- VE DI FUNZIONAMENTO E DI EFFICIENZA BATTERIE CON ESITO POSITIVO. VERIFICATO RICEZIONE SEGNALAZIONI AL COSS CON RILASCIO DEL CODICE DI FINE INTERVENTO.				
Km percorsi	DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
Ore viaggio	CODICE FINE INTERVENTO T4U1			
Ore lavoro 6				
☐ GARANZIA ☒ MANUTENZIONE ☐ PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)				
CONTROLLI FINALI PRE-VERIFICA ☐ POSITIVO ☐ NEGATIVO VERIFICA FINALE ☒ POSITIVO ☐ NEGATIVO		TECHNOCORRIDA INTERNATIONAL SRL Via Grazie, 38/B 62014 CORRIDONIA (MC) C.F. e P.Iva 01825130436		
DATA	FIRMA TECNICO	FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE		
26/09/2016	Almanti	A. Borcuzzi		

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO		
			ORE	MATERIALE	TOTALE
RILEVATA E RISOLTA DA		DATA	PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI		

REGISTRO delle ATTREZZATURE ANTINCENDIO

1. DITTA IMMOBILIARE DELTA
 (timbro)
 Via SAVOIA n° 56
 Città _____ (_____) - Tel. _____
 RESPONSABILE della SICUREZZA e/o dotazioni antincendio:
 SIG. _____

2. DITTA TECNOGROUP
 (incaricata alle verifiche e manutenzioni)
 Via _____ n° _____
 Città CORRIDORIA (PG) - Tel. _____
 TECNICO antincendio:
 SIG. ALBERTI RENATO

3. DOTAZIONE MEZZI ANTINCENDIO PORTATILI / CARRELLATI:

Estintori portatili a polvere	n° _____	Estintori carrellati a polvere	n° _____
Estintori portatili a CO ₂	n° _____	Estintori carrellati a CO ₂	n° _____
Estintori portatili idrici	n° _____	Estintori carrellati idrici	n° _____
Estintori portatili a schiuma	n° _____	Estintori carrellati a schiuma	n° _____
Estintori di scorta	n° _____	Altro _____	n° _____

4. DOTAZIONE IMPIANTI DI SPEGNIMENTO POSTAZIONI Fisse:

Manichette UNI 45	n° _____	Colonne idranti DIN	n° _____
Manichette UNI 70	n° _____	Moto/pompe antincendio	n° _____
Attacchi motopompa VVF	n° _____	Naspi	n° _____

5. DOTAZIONE ED EQUIPAGGIAMENTI DI FUGA E DI SOCCORSO:

Luci di emergenza	n° _____	Maschere antifumo	n° _____
Segnali delle vie d'esodo	n° _____	Autoprotettori ad aria	n° _____
Presidi medicali di P. Soccorso	n° _____	Cappucci di fuga	n° _____
Altro _____	n° _____	Altro _____	n° _____

6. IMPIANTI DI ALLARME, RIVELAZIONE E SPEGNIMENTO:

Pulsanti di allarme	n° <u>5</u>	gruppo valvole tipo	n° _____
Centrale rivelazione	n° <u>1</u>	Sprinkel tipo _____	n° _____
Rivelatori tipo <u>PHOTO</u>	n° <u>23</u>	Altro <u>BARRIERE LUCEARI</u>	n° <u>11</u>

7. CHIUSURE TECNICHE ANTINCENDIO ED EVACUATORI DI FUMO:

Porte tagliafuoco ad un'anta	n° _____	Evacuatori di fumo	n° _____
Porte tagliafuoco a due ante	n° _____	Maniglioni antipánico	n° _____
Porte tagl. con elettromagnete	n° _____	Portoni tagliafuoco	n° _____
Altro _____	n° _____	Altro _____	n° _____

8. ANOMALIE E DIFETTI RICONTRATI

8.1 MODIFICHE APPORTATE / MATERIALE SOSTITUITO

9. FIRMA del RESPONSABILE:

10. DATA e FIRMA del TECNICO:

26/09/2016 Alindati