

TECNOGROUP sistemi integrati di sicurezza	RELAZIONE D'INTERVENTO ASSISTENZA	Mod 032 REV. 00 DEL 25/09/00
	SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ	Pag. 1 di 1

RICHIESTA D'INTERVENTO N°

RILEVATA DA	DATA	ORA
CLIENTE	IMMOBILIARE DEIM AREA EVENTI	
INDIRIZZO	VIA SAVONA	
CITTÀ	MILANO	
TEL.		
RICHIESTA DA	DISPONIBILITÀ CLIENTE	
DESTINAZIONE		
DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO		

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO:				
SOSTITUZIONE BATTERIE CENTRALE INTRUSIONE + INCENNO				
SOSTITUZIONE ALIMENTATORE SUPPLEMENTARE IMPIANTO RILEV. INCENNO				
PROVE FUNZIONAMENTO E RICEZIONE SEGNALAZIONI CON COSS				
Km percorsi	DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
Ore viaggio 2	BATERIA 12V 7AH	3		
Ore lavoro 2	ALIM. SUPPL. 24V 5A	1		
	(DI Y.B. FORNITURA)			
☐ GARANZIA ☒ MANUTENZIONE ☐ PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)				
CONTROLLI FINALI PRE-VERIFICA ☐ POSITIVO ☐ NEGATIVO VERIFICA FINALE ☐ POSITIVO ☐ NEGATIVO	TECNOGROUP INTERNATIONAL SRL Via Grazie, 38/B 62014 CORRIDONIA (MC) C.f. e P.Iva 01825130436			
DATA 29/03/2016	FIRMA TECNICO Tepari Aylo	FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE A. Bonicelli		

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO		
			ORE	MATERIALE	TOTALE
RILEVATA E RISOLTA DA	DATA	PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI			