

RICHIESTA D'INTERVENTO N°

RILEVATA DA DATA ORA

CLIENTE TODI S

INDIRIZZO CORSO VENEZIA

CITTÀ MILANO

TEL.

RICHIESTA DA DISPONIBILITÀ CLIENTE

DESTINAZIONE

DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO


RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO:

VERIFICATO SENSORI 3037 E 3026 SERBELLONI 2° PIANO : OK (REGOLATO SENSIBILITÀ)

SOSTITUITO RILEVATORE 0003-07A SERBELLONI SEMI TERRAZZO

DISABILITATO SENSORE 1011 C.SO VENEZIA PIANO TERRA (VA CAMBIATA LA POSIZIONE)

Km percorsi	DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
Ore viaggio	SENSORE SYSTEM SENSOR 22051-E	01	VS. FORNITURA	
Ore lavoro <u>2</u>				
☐ GARANZIA	10 ORE LAVORATIVA	1	€ 100,00	€ 100,00
☐ MANUTENZIONE	ORE SUPPLEMENTARI	1	€ 31,00	€ 31,00
☐ PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)			TOTALE	€ 131,00
CONTROLLI FINALI PRE-VERIFICA ☐ POSITIVO ☐ NEGATIVO VERIFICA FINALE ☐ POSITIVO ☐ NEGATIVO				
DATA <u>09/01/2017</u>	FIRMA TECNICO <u>Alimberti Renato</u> 62014 CORRIGNA (MC) C.f. e P. Iva 01825130436		FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE 	

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO		
			ORE	MATERIALE	TOTALE
RILEVATA E RISOLTA DA	DATA	PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI			