

RICHIESTA D'INTERVENTO N°

RILEVATA DA DATA ORA

CLIENTE TOD'S

INDIRIZZO CORSO VENEZIA, 30

CITTÀ PULIANO

TEL.

RICHIESTA DA DISPONIBILITÀ CLIENTE

DESTINAZIONE

DESCRIZIONE RICHIESTA D'INTERVENTO

RAPPORTINO D'INTERVENTO ASSISTENZA

LAVORO ESEGUITO:
PULIZIA SENSORI INCENDIO - INTRUSIONE - TELECAMERA. RIPOSIZIONE SENSORE INCENDIO E INTRUSIONE LOCALE EX CEB. VERIFICA EFFICIENZA BATTERIE TAMPONE. PROVE DI FUNZIONAMENTO RITARDATE CAUSA EVENTO IN CORSO.

Km percorsi	DESCRIZIONE MATERIALI SOSTITUITI	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
Ore viaggio	<u>BATTERIE ULTRATECH UT 1270</u>	<u>04</u>		
Ore lavoro <u>3+3</u>				
<input type="checkbox"/> GARANZIA <input checked="" type="checkbox"/> MANUTENZIONE <input type="checkbox"/> PAGAMENTO (Rif. Ricevuta Fiscale)				
CONTROLLI FINALI PRE-VERIFICA <input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> NEGATIVO VERIFICA FINALE <input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> NEGATIVO				
TECNOGROUP INTERNATIONAL SRL Via Grazie, 38/B 62014 CORRIDONIA (MC) C.f. e P.Iva 01825130436				
DATA <u>12/01/2017</u>	FIRMA TECNICO <u>Alindati Renato</u>	FIRMA CLIENTE PER ACCETTAZIONE <u>[Signature]</u>		

RAPPORTINO DI NON CONFORMITÀ

DESCR. PROBLEMA	DESCR. CAUSA	SOLUZIONE ADOTTATA	STIMA COSTO		
			ORE	MATERIALE	TOTALE
RILEVATA E RISOLTA DA	DATA	PARTECIPANTE ALLE DISPOSIZIONI			